

平成30年度定期(毎月)水質検査結果(浄水: 12月分)

| 項目 | 検体名 (単位) | 水質基準 | 松輪 | 毘沙門 | 引橋 | 高山 | すい道 | 配水塔 | 武山 | 津久井 | 津久井第2 | 三戸 | 上宮田 | 飯森 | 高円坊 | 風早 |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|----|-----|-------|----|-----|----|-----|----|
| | | | 12/11 10:12 | | 12/11 10:58 | 12/11 10:30 | 12/11 10:44 | 12/11 9:48 | | | | | | | | |
| 採水日時 | — | — | | | | | | | | | | | | | | |
| *水温(℃) | — | — | 19.0 | | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | | | | | | | | |
| *一般細菌(集落数) | 1ml中100集落以下 | — | 0. | | 0. | 0. | 0. | 0. | | | | | | | | |
| *大腸菌 | 検出されないこと | — | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | |
| *カドミウム及びその化合物(mg/l) | Cd値0.003 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *水銀及びその化合物(mg/l) | Hg値0.0005mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *セレン及びその化合物(mg/l) | Se値0.01 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *鉛及びその化合物(mg/l) | Pb値0.01 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *ヒ素及びその化合物(mg/l) | As値0.01 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *6価クロム化合物(mg/l) | Cr ⁶⁺ 値0.05 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *亜硝酸態窒素(mg/l) | 0.04 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l) | CN値0.01 mg/l以下 | — | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| *硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l) | 10 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *フッ素及びその化合物(mg/l) | F値0.8 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *ホウ素及びその化合物(mg/l) | B値1.0 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *四塩化炭素(mg/l) | 0.002 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *1,4-ジオキサン(mg/l) | 0.05 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) | 0.04 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *ジクロロメタン(mg/l) | 0.02 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *テトラクロロエチレン(mg/l) | 0.01 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *トリクロロエチレン(mg/l) | 0.01 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *ベンゼン(mg/l) | 0.01 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *塩素酸(mg/l) | 0.6 mg/l以下 | — | <0.06 | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | |
| *クロロ酢酸(mg/l) | 0.02 mg/l以下 | — | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | |
| *クロロホルム(mg/l) | 0.06 mg/l以下 | — | 0.010 | | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | | | | | | | | |
| *ジクロロ酢酸(mg/l) | 0.03 mg/l以下 | — | <0.003 | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | | | | | | | | |
| *ジブロモクロロメタン(mg/l) | 0.1 mg/l以下 | — | 0.002 | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | | | | | | | | |
| *臭素酸(mg/l) | 0.01 mg/l以下 | — | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| *総トリハロメタン(mg/l) | 0.1 mg/l以下 | — | 0.017 | | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | | | | | | | | |
| *トリクロロ酢酸(mg/l) | 0.03 mg/l以下 | — | <0.003 | | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | | | | | | | | |
| *プロモジクロロメタン(mg/l) | 0.03 mg/l以下 | — | 0.005 | | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | | | | | | | | |
| *プロモホルム(mg/l) | 0.09 mg/l以下 | — | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | |
| *ホルムアルデヒド(mg/l) | 0.08 mg/l以下 | — | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | | | |
| *亜鉛及びその化合物(mg/l) | Zn値1.0 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *アルミニウム及びその化合物(mg/l) | Al値0.1 mg/l以下 | — | 0.05 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | | | | | | | | |
| *鉄及びその化合物(mg/l) | Fe値0.3 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *銅及びその化合物(mg/l) | Cu値1.0 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *ナトリウム及びその化合物(mg/l) | Na値200 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *マンガン及びその化合物(mg/l) | Mn値0.05 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *塩化物イオン(mg/l) | 200 mg/l以下 | — | 8.4 | | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | | | | | | | | |
| *カルシウム、マグネシウム等[硬度](mg/l) | 300 mg/l以下 | — | 68 | | 62 | 68 | 66 | 68 | | | | | | | | |
| *蒸発残留物(mg/l) | 500 mg/l以下 | — | 120 | | 110 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | |
| *陰イオン界面活性剤(mg/l) | 0.2 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *ジエオスミン(mg/l) | 0.00001mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *2-メチルイソボルネオール(mg/l) | 0.00001mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *非イオン界面活性剤(mg/l) | 0.02 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *フェノール類(mg/l) | 0.005 mg/l以下 | — | — | | — | — | — | — | | | | | | | | |
| *有機物等[全有機炭素(TOC)の量](mg/l) | 3 mg/l以下 | — | 0.3 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| *pH値 | pH 5.8以上 8.6以下 | — | 7.5 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | | | | | | |
| *臭 | 異常でないこと | — | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| *色度(度) | 5度以下 | — | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | |
| *濁度(度) | 2度以下 | — | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | | | | | | | | |
| *残留塩素(mg/l) | 0.1 mg/l以上 | — | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | | | | | | | | |

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(㈱ダイワ)に依頼し実施した。
 2 残留塩素については、水質管理指標として臭の指導追加項目として行った。
 3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。
 4 各項目前の印について *印は省略不可(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし*印については過去の結果によって1~3年に1回まで省略可能な項目。
 5 *印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。
 6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「-」と表示した。