

工事名称 三浦市勤労市民センター改修工事

工事場所 三浦市天神町4番19号

委託課名 市民部市民協働課

予算科目 款 2 項 1 目 10 節 14

工事内容

本工事は、施設の老朽化が著しく改修が必要であり、再生可能エネルギーの導入や資源の効率的利用を積極的に取り組む方針から、再生可能エネルギー導入工事とともに施設全体の改修工事を行うものである。

工事概要

建築工事

1. 直接仮設 一式
2. 防音壁ハル及び支持部材解体 一式
3. 防水改修工事 一式
4. 太陽光発電設置工事 一式
5. 外壁改修工事 一式
6. 内装改修工事 一式
7. 建具改修工事 一式
8. アスベスト除去 一式
9. 発生材処理 一式

電気設備工事

1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 一式
動力設備、電灯（LED）・コンセント設備、太陽光発電設備、撤去工事
2. 電気設備工事 一式
動力設備、電灯・コンセント設備、弱電設備、撤去工事

機械設備工事

1. 空気調和設備 一式
2. 換気設備 一式
3. 自動制御設備 一式
4. 衛生器具設備 一式
5. 給水設備 一式
6. 排水設備 一式
7. 給湯設備 一式
8. 消火設備 一式
9. 浄化槽改修 一式
10. 撤去工事 一式

工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

勤労市民センター

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

4

勤労市民センター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1.直接仮設		1	式		
計					
2.防音壁パネル及び支持部材解体		1	式		
計					
3.防水改修工事	撤去	1	式		
3.防水改修工事	改修	1	式		
計					
4.太陽光発電設置工事		1	式		
計					
5.外壁改修工事	撤去	1	式		
5.外壁改修工事	改修	1	式		
計					
6.内装改修工事	撤去	1	式		
6.内装改修工事	改修	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

5

勤労市民センター

[illegible]

勤労市民センター

1. 直接仮設

[illegible]

2. 防音壁ハ° 札及び支持部材解体

[illegible]

建築工事 細目別内訳

8

勤労市民センター		3. 防水改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上(一般) 既存シート防水撤去	t=2.5 平場 集積共	270	m ²			
屋上(一般) 既存シート防水撤去	t=2.5 立上り 集積共	81.7	m ²			
屋上(大会議室) 既存シート防水撤去	t=2.5 立上り 集積共	27.9	m ²			
脱気筒撤去	ステンレス製	6	か所			
防水押え金物撤去	アルミ製 シーリング 共 集積共	146	m			
防水押え部水切金 物撤去	アルミ製 シーリング 共 集積共	64.7	m			
頂部防水押え部金 物撤去	アルミ製 シーリング 共 集積共	9.9	m			
シーリング 撤去	15×10 玄関底幕板 取合	39.8	m			
シーリング 撤去	15×10 玄関柱アルミパネ 取合	33.3	m			
シーリング 撤去	30×15 トップライト周囲	6.3	m			
シーリング 撤去	10×10 打継目地	137	m			
既存ドレン撤去	横型 φ75 ドレンキャップ 共	2	か所			
既存ドレン撤去	横型 φ100 ドレンキャップ 共	3	か所			
既存ドレン撤去	縦型 φ100 ドレンキャップ 共	2	か所			
ヒートポンプ 地下 コンクリート基礎撤去	400×1800×H400 防水モルタル仕上共	3	か所			

[illegible]

勤労市民センター		3. 防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋上(一般)】						
改質アスファルト防水	平場 t=4.0 常温粘着工法(AS-J3)	271	m ²			
改質アスファルト防水	立上り t=4.0 常温粘着工法(AS-J3)	73.2	m ²			
下地調整	平場 仮防水共	271	m ²			
下地調整	立上り 仮防水共	73.2	m ²			
ケレン清掃	平場	271	m ²			
ケレン清掃	立上り	73.2	m ²			
【屋上(大会議室)】						
改質アスファルト防水	平場 t=4.0 常温粘着工法(AS-J2) かぶせ工法	198	m ²			
改質アスファルト防水	立上り t=4.0 常温粘着工法(AS-J2)	27.9	m ²			
下地調整	平場 仮防水共	198	m ²			
下地調整	立上り 仮防水共	27.9	m ²			
ケレン清掃	平場	198	m ²			
ケレン清掃	立上り	27.9	m ²			
水洗い工法	高圧水洗 10～15Mpa	198	m ²			

勤労市民センター		3. 防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
脱気筒設置	ステンレス製	6	か所			
端部押え金物	アルミアングル 30×10×1.0mm程度	110	m			
頂部防水押え部金物	アルミ製 120×70×1.0mm程度	9.9	m			
防水押え部水切金物	アルミ製 70×20×1.0mm程度	64.7	m			
【PS・DS】						
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカ標準色	3.9	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	16.9	m ²			
下地調整	平場 仮防水共	3.9	m ²			
下地調整	立上り 仮防水共	16.9	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 平場	3.9	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 立上り	16.9	m ²			
【消防用タタキ】						
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカ標準色	1	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	1	m ²			

勤労市民センター		3. 防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整	平場 仮防水共	1	m ²			
下地調整	立上り 仮防水共	1	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 平場	1	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 立上り	1	m ²			
【エキスパンション】						
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカ標準色	0.8	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	0.5	m ²			
下地調整	平場 仮防水共	0.8	m ²			
下地調整	立上り 仮防水共	0.5	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 平場	0.8	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 立上り	0.5	m ²			
【キュービクル】						
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面 表面塗装メーカ標準色	4	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカ標準色	2.1	m ²			
下地調整	平場 仮防水共	3.8	m ²			

勤労市民センター		3. 防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整	立上り 仮防水共	1.8	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 平場	3.8	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa 立上り	1.8	m ²			
【バルコニー】						
高圧水洗浄	10～15Mpa 平場	7.9	m ²			
巾木 高圧水洗浄	10～15Mpa	2.2	m ²			
シーリング [※]	一般部 変性シリコン系(MS-2) 15×10 防水押え金物取合い	110	m			
シーリング [※]	一般部 変性シリコン系(MS-2) 10×10 防水押え水切金物取合い	64.7	m			
シーリング [※]	一般部 変性シリコン系(MS-2) 10×10 頂部防水押え金物取合い	9.9	m			
シーリング [※]	一般部 変性シリコン系(MS-2) 15×10 玄関底幕板 取合	39.8	m			
シーリング [※]	一般部 変性シリコン系(MS-2) 15×10 玄関柱アルミパ [※] 取合	33.3	m			
シーリング [※]	一般部 変性シリコン系(MS-2) 30×15 トップライト [※] 周囲	6.3	m			
シーリング [※]	一般部 ホ [※] リサルファイト [※] 系(PS-2) 10×10 打継目地	137	m			
改修用ドレン取付	横型 Φ75 ト [※] レンキャップ [※] 共	2	か所			

勤労市民センター		3. 防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改修用ドレン取付	横型 φ100 ドレンキャップ 共	3	か所			
改修用ドレン取付	縦型 φ100 ドレンキャップ 共	2	か所			
トップライト新設	1300×1300	1	か所			
鋼製ステップ 1	W=1100 H=900 溶融亜鉛メッキ仕上げ ササリ: [-250×50×6 段板:CPL-4.5 手摺・手摺子: φ34 A-33図	1	か所			
鋼製ステップ 2	W=1000 H=150 溶融亜鉛メッキ仕上げ 段板:CPL-4.5 A-33図	1	か所			
鋼製ステップ 用 あと基礎アンカー		14	基			
鋼製ステップ 用 ARケミカルアンカー		2	本			
キュービクル基礎架台	鉄鋼 H-300×300×10×15 L=3100 溶融亜鉛メッキ仕上 アンカーボルト・基礎埋込金具共	2	台			
(キュービクル基礎)						
レディミクストコンクリート (普通ポルトランドセメント)	横須賀地区 S=15 呼び強度18	0.04	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	0.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.2	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	0.3	m ²			
計						

勤労市民センター

4. 太陽光発電設置工事

[illegible]

[illegible]

勤労市民センター		5. 外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・珪藻土塗替改修	269	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	479	m ²			
吹付タイル部 クラック:樹脂注入工 法	0.5mm未満	50.2	m			
吹付タイル部 クラック:Uカットシール充填 工法	0.5mm以上	15.5	m			
吹付タイル部 爆裂:充填工法	50mm角 Iポ [®] ｷﾝ樹脂モルタル	16	か所			
吹付タイル部 爆裂:充填工法	100mm角 Iポ [®] ｷﾝ樹脂モルタル	12	か所			
吹付タイル部 爆裂:充填工法	300×50mm Iポ [®] ｷﾝ樹脂モルタル	1	か所			
吹付タイル部 浮き:充填工法	0.25m ² 未満 Iポ [®] ｷﾝ樹脂モルタル	0.1	m ²			
吹付タイル部 浮き:珪藻土塗り替 え工法	0.25m ² 以上	0.1	m ²			
タイル部 クラック:Uカットシール充填 工法		3.3	m			
タイル部 クラック:タイル部貼替え 工法にて貼替え	45二丁	136	枚			
タイル部 浮き:注入口付ア ｰﾋﾟﾝｼﾞﾝｸﾞ 注入工法	0.25m ² 未満 部分Iポ [®] ｷﾝ樹脂注入にて補修	0.3	m ²			
タイル部 浮き:注入口付ア ｰﾋﾟﾝｼﾞﾝｸﾞ 注入工法	0.25m ² 以上 全面Iポ [®] ｷﾝ樹脂注入にて補修	0.5	m ²			
鉄筋切断の上、樹 脂モルタルにて補 修	50mm角	3	か所			
アルミ笠木新設	W=200 捨て笠木共	103	m			

勤労市民センター		5.外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ笠木新設 (曲面加工)	W=200 捨て笠木共	5.9	m			
アルミ笠木新設 (出隅役物)	W=200 500+500	7	か所			
アルミ笠木新設 (出隅役物)	W=200 500+500 鈍角	2	か所			
アルミ笠木新設 (出隅役物)	W=200 500+375+500 Z形	2	か所			
外壁 タイル面水洗い	高圧水洗機 10～15Mpa	251	m ²			
外壁 吹付タイル	シリコン樹脂塗料仕上 下地調整共	479	m ²			
水洗い工法	高圧水洗機 10～15Mpa	479	m ²			
軒天 吹付タイル	シリコン樹脂塗料仕上 下地調整共	18.1	m ²			
DP塗り(新設)	フレキシブルボード面 下地調整共	11.8	m ²			
ハルコートレン DP塗り 改修仕様	鉄鋼面 下地処理RB種(塗替え面)	2	か所			
縦樋 DP塗り 改修仕様	塩ビ面 下地処理RB種(塗替え面)	15	m ²			
軒天井 フレキシブルボード	t=5 塗装下地 底目地	11.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	11.8	m ²			
館銘板	SUS7°レート エッチング 銘板 2500×150×t1.5	1	か所			
ペイントキャップ 再塗装		37	か所			

[illegible]

勤労市民センター		6.内装改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.7	m			
カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	7.5	m			
カッター入れ	タイル面 厚さ20～30mm	61.8	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.3	m3			
CB撤去	人力 集積共	0.2	m3			
床タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	3	m ²			
床下地板撤去	集積共	26.1	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	15	枚			
畳寄せ撤去	集積共	20.6	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	254	m			
壁タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	5.3	m ²			
下がり壁下地撤去	集積共	4.7	m ²			
下がり壁見切り材撤去	塩ビ製 集積共	6.8	m			
天井下地撤去	集積共	182	m ²			
天井廻縁撤去	塩ビ製 集積共	427	m			

[illegible]

勤労市民センター		6.内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(床)						
床 高圧洗浄	既存タイル面	21	m ²			
床 クリーニング	既存タイル面	21	m ²			
床 防水珪藻土塗り	ユニットタイル下地	4.1	m ²			
床 樹脂珪藻土塗り	汚垂防止タイル下地 平滑仕上げ	1.9	m ²			
床 モザイクタイル張り	磁器質 19φ 下地珪藻土別途	4.1	m ²			
床 汚垂防止タイル張り		1.9	m ²			
汚垂タイル廻り シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	7.6	m			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	12.8	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	193	m ²			
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS	31.6	m ²			
畳下床板	厚さ15mm	26.1	m ²			
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 一畳 施工規模30枚以下程度	15	枚			
畳寄せ		20.6	m			
階段ノンスリップ	アルミ製 アルマイト処理 ビニルタイヤ有	74.8	m			

勤労市民センター		6.内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和便器撤去後 箱穴塞ぎ	W200×D500×H130 ドライ仕様	3	か所			
(壁)						
ビニル幅木	高さ100	254	m			
補強コンクリートブロック 帳壁	厚さ100mm 内壁	0.9	m ²			
壁 クリーニング	既存タイル面	107	m ²			
壁モルタル塗り	木ごと 内壁ユニットタイル下地 厚15	7.6	m ²			
内装壁タイル張り	磁器質 施ゆう 100mm角 下地モルタル別途	7.6	m ²			
壁 壁紙張り	プラスチック製 既存モルタル面 下地調整、張り手間共	98.9	m ²			
壁 壁紙張り	プラスチック製 既存ボード面 下地調整、張り手間共	397	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) 下地張りあり @360	4.7	m ²			
下がり壁 セッコ うボード張り(GB-R)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	4.7	m ²			
下がり壁 フレキシブル ボード張り	厚5.0 目透かし	4.7	m ²			
下がり壁 ロックウール 化粧吸音板張り(D R)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	0.7	m ²			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	6.8	m			
下がり壁アクリル板 取外し・再取付け		5.2	m ²			

勤労市民センター						
6.内装改修工事				改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(天井)						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	52.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	130	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	22	か所			
天井インサート	既存面 あと施工アンカー 吊ボルト用 上向	182	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	26	か所			
天井 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	20.6	m ²			
天井 フレキシブルボート張り	厚5.0 突付け	20.4	m ²			
天井 フレキシブルボート張り	厚5.0 目透かし	26.1	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 軽鉄直張 -	44.8	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	409	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-R 厚9.5共	35.5	m ²			
和室天井 壁紙張り	プラスチック製 ボート面 素地調整、張り手間共	20.6	m ²			
天井 壁紙張り	プラスチック製 ボート面 素地調整、張り手間共	20.4	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	427	m			

勤労市民センター		6.内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 ^{アクリル板} 取外し・再取付	枠共	28.6	m ²			
軽量鉄骨斜め天井 下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	3.3	m ²			
斜め天井インサート	既存面 あと施工 ^{アンカー} 吊ボルト用 上向	3.3	m ²			
斜め天井 ロックウール 化粧吸音板張り(D R)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	19.7	m ²			
斜め天井見切り材	塩ビ ^ビ 製	17	m			
(その他)						
点字 ^{タイル}	ホ ^リ リク ^{タン} 樹脂 300角	2.9	m ²			
ライン ^グ 面台	ホ ^ス ト ^{フォーム} t20 W=150	0.9	m			
面台廻りシーリング ^グ	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m			
ビ ^ク チャー ^{レール}	天井埋込み 耐荷重30kg	51.8	m			
長押	ス ^プ ル ^材 75×30	3.5	m			
L型手摺		5	か所			
室名サイン	アクリル板 t5.0(乳白色) 150角 点字サイン付き	27	か所			
塩ビ ^ビ 手摺 取外し・再取付	壁付 ^ブ ラ ^{ケット} 共	48.6	m			
壁面保護材 取外し・再取付		23.9	m			

勤労市民センター		6.内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W500×H2500	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W2020×H900	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W2020×H1700	2	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W3780×H1700	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W3780×H2407	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W5381×H1590	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W4300×H1590	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W5780×H1560	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 取外し・再取付	W5780×H2760	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W1010×H2400	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W1050×H2400	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W2500×H2400	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W2700×H3100	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W2900×H3000	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W3400×H3100	1	か所			

勤労市民センター		6.内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗幕 取外し・再取付	W4900×H3100	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W5400×H3100	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W6400×H3100	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W7722.5×H3800	1	か所			
暗幕 取外し・再取付	W12100×H2700	2	か所			
(塗装)						
E P塗り 改修仕様	珞外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	271	m ²			
E P塗り 改修仕様	珞外面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	17.6	m ²			
E P塗り	ホート面 工程B種(一般) 素地B種	4.7	m ²			
天井 DP塗り	ホート面 1級 工程A種 素地B面	26.1	m ²			
計						

勤労市民センター		7.建具改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製窓撤去	集積共	23.6	m ²			
銅製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	0.2	m ²			
銅製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	7	m ²			
銅製ガリ撤去	集積共	0.6	m ²			
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	3.1	m ²			
木製戸撤去	障子のみ 集積共	20.6	m ²			
トイレブース撤去	集積共	30.6	m ²			
ガラス撤去	集積共	40.3	m ²			
ガラスどめ撤去	ガラスシル打ち替え部分	1,625	m			
シーリング撤去	15×10 集積共	534	m			
計						

勤労市民センター		7.建具改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS4 嵌殺し窓	W5672× H2180	1	か所			
SUS5 嵌殺し窓	W5672× H3420	1	か所			
SG2 鋼製ガラリ	W950× H600 FD付 ステンレス網戸付 フッ素焼付塗装	1	か所			
SD14 両開き戸	W1800× H2000 フッ素焼付塗装	1	か所			
SD20 片開き戸	W450× H450 フッ素焼付塗装	1	か所			
SD21 両開き戸	W1900× H1800 フッ素焼付塗装	1	か所			
D1 トイレブース	W3200× H2000 D:1000×2300×2 750×2000	1	か所			
D2 トイレブース	W1800× H2000 D:1000×2300	1	か所			
D3 トイレブース	W3765× H2000 D:1100×2300×2	1	か所			
D4 トイレブース	W1340× H2000 D:950×2300	1	か所			
F1 引違い襖	W1720× H1800 新鳥ノ子紙	1	か所			
S1 六本連引違い障子	W5330× H1972	1	か所			
S2 四本連引違い障子	W3800× H2417	1	か所			
S3 上げ下げ障子	W850× H1310	1	か所			
AD1 エンソ装置	引分け 無目センサー新設 既存撤去共 アルミプレート共	1	か所			

勤労市民センター		7. 建具改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD2 インジ装置	引分け 無目センサ-新設 既存撤去共	1	か所			
WD6 インジ装置	片引き タッチスイッチ・補助光電 センサ-新設 既存撤去共 ステンレスプレート共	1	か所			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃別途	8.3	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃別途	3.8	㎡			
SSW4 網入みがき板ガラス	厚さ6.8 W1100×H2200 シーリング 共 清掃別途	1	枚			
SSW4 網入みがき板ガラス	厚さ6.8 W3050×H2200 シーリング 共 清掃別途	1	枚			
SSW4 網入みがき板ガラス	厚さ6.8 W1450×H2200 シーリング 共 清掃別途	1	枚			
SSW5 網入みがき板ガラス	厚さ6.8 W1100×H3450 シーリング 共 清掃別途	1	枚			
SSW5 網入みがき板ガラス	厚さ6.8 W3050×H3450 シーリング 共 清掃別途	1	枚			
SSW5 網入みがき板ガラス	厚さ6.8 W1450×H3450 シーリング 共 清掃別途	1	枚			
ガラス周囲シーリング	シリコン(SR-1) 5×5	1,625	m			
AW9 既存ガラス 取外し・再取付 建具クリーニング	厚さ6.8 W1392.5×H472 ガラス共 清掃別途	10	枚			
	ガラス共	270	㎡			
DP塗り	鋼製建具面 素地共	21.2	㎡			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	534	m			

[illegible]

8. アスベスト除去						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト吹付材除去	外部軒天18.1㎡ 内部壁271㎡、内部段裏17.6㎡ 仮設養生、処分共	1	式			
(外部)						
軒天井 フレキシブルボード撤去 (アスベスト含有) (内部)	t=5 集積共	11.8	㎡			
ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	206	㎡			
階段 ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	31.6	㎡			
壁クロス撤去	アスベスト含有 集積共	496	㎡			
下がり壁 合板・ボード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共	5.4	㎡			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	112	㎡			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	445	㎡			
天井クロス撤去	アスベスト含有 集積共	20.4	㎡			
斜め天井合板・ボ- ード撤去	二重張り アスベスト含有 集積共	19.7	㎡			
計						

勤労市民センター		9.発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						
発生材積込み	コンクリート類 人力	5.9	m3			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	61.9	m3			
(運搬)						
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 モルタル類 DID区間有り 17.0km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス陶器質類 DID区間有り 17.0km以下	2.7	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	3.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 17.0km以下	2.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 混合廃棄物類 DID区間有り 17.0km以下	21.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 非飛散性アスベスト DID区間有り 17.0km以下	11.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 金属くず DID区間有り 17.0km以下	22	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 収集共	4	台			
計						

勤労市民センター		9.発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	3	m3			
発生材処分	モルタル類	0.3	m3			
発生材処分	ガラス陶器質類	2.7	m3			
発生材処分	木くず類	3.8	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	2.2	m3			
発生材処分	混合廃棄物類	21.8	m3			
発生材処分	いゝル3 非飛散性アスベスト含有物	11.2	m3			
発生材処分	金属くず	22	m3			
発生材処分 (スクラップ)	鉄くず	5.2	t			
発生材処分 (スクラップ)	アルミ	612	kg			
計						

電気設備工事 種目別内訳

35

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

36

勤労市民センター

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

37

勤労市民センター

[illegible]

勤労市民センター

1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 動力設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	43.6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	56.1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	15.3	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	40.2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	14	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	49.5	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	65.3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	73.4	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	90.4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	10.5	m			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	400*300*300	1	個			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	300*300*300	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

39

1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 動力設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス形 (錆止め塗装)	300*300*200	1	個			
プルボックス形 屋外(溶融亜鉛め つき)	300*300*200	7	個			
プルボックス用 接地端子(ET)		10	個			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(50) エキスパンション用等	4	m			
手元開閉器盤 1 屋外用	415*400*160 2PELB 50AF20AT×1 SUS製	1	面			
手元開閉器盤 2 屋外用	415*400*160 2PELB 50AF20AT×2 SUS製	1	面			
手元開閉器盤 3 屋外用	415*400*160 3PELB 50AF30AT×1 2PELB 50AF20AT×1 SUS製	2	面			
手元開閉器盤 4 屋外用	415*400*160 3PELB 50AF50AT×1 SUS製	2	面			
手元開閉器盤 5 屋外用	415*400*160 3PELB 50AF30AT×1 SUS製	1	面			
機械はつり(ダイヤ ブロッカーによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	5	か所			
電動機結線	直入始動方式	5	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

40

1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主幹ケーブル						
EM-CETケーブル	22mm2 管内	38	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	21	m			
小計						
空調設備						
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	28.5	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	26	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ヒット・天井	31.6	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	72.2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	30.5	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	30.2	m			
600V耐火性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	39.4	m			
600V耐火性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	20.8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	14	m			

電気設備工事 細目別内訳

41

勤労市民センター 1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	5	m			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	2	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	4	個			
電動機結線	直入始動方式	4	台			
小計						
照明・コンセント設備						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	37.5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	423	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 4C ビット・天井	15.7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	29.8	m			

電気設備工事 細目別内訳

42

1.電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	102	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 4C 管内	11.5	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	425	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 4C ビット・天井	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	75.6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 4C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	52.5	m			
600V耐燃性ボリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	10	m			
EM-AEケーブル	1.2mm- 5P 管内	5	m			
EM-AEケーブル	1.2mm- 10P 管内	14.3	m			
ライティングダクト	2P15A E付 125V	12	m			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	23	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	8	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 -	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

43

1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム無 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×10 ネーム無 -	1	組			
自動点滅器		1	個			
LED照明器具	A1 参考：三菱 MY-B420332/N AHTN	4	台			
LED照明器具	A1e 参考：三菱 MY-BK420332C/N AHTN	4	台			
LED照明器具	A2 LRS20-4-37	10	台			
LED照明器具	A2e 参考：三菱 MY-BK440335C/N AHTN	9	台			
LED照明器具	A3 LRS3-4-37	10	台			
LED照明器具	A3e 参考：三菱 MY-BK440333C/N AHTN	2	台			
LED照明器具	B1 参考：三菱 MY-V420332/N AHTN	6	台			
LED照明器具	B1e 参考：三菱 MY-VH420332C/N AHTN	1	台			
LED照明器具	B2 参考：三菱 MY-V440330/N AHTN	47	台			
LED照明器具	B3 参考：三菱 MY-V208232/N AHTN	1	台			
LED照明器具	B4 LSS10-2-15	3	台			

電気設備工事 細目別内訳

44

勤労市民センター

1. 電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 電灯・コンセント設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	C1g 参考：三菱 MY-L420330/N AHTN + GAF26	11	台			
LED照明器具	C2 LSS1-4-37	60	台			
LED照明器具	C3 参考：三菱 MY-L208230	1	台			
LED照明器具	C4 参考：三菱 EL-LYEH4011A AHJ (25G3)	4	台			
LED照明器具	C4p 参考：三菱 EL-LYEH4011A AHJ (25G3) +CC132P	3	台			
LED照明器具	D1 参考：三菱 EL-D04/3 (062LM)AHN	38	台			
LED照明器具	D2 参考：三菱 EL-D00/1 (062LM) AHN	22	台			
LED照明器具	D3 参考：三菱 EL-WD01 (062LM) AHN	4	台			
LED照明器具	E 参考：三菱 EL-CE1700C + LDA7L + E17/60/S	4	台			
LED照明器具	F 参考：三菱 EL-SL10100L/W 1HZ	5	台			
LED照明器具	G 参考：三菱 EL-WC1001L/W AHN	10	台			
LED照明器具	H 参考：三菱 EL-WCE2600C + LDA4L-G/40/S-A	4	台			
LED照明器具	I 参考：岩崎 ELTW21906NPN9	6	台			
LED照明器具	J 参考：岩崎 E50102/NSAN9A + HEA35 + LE056035HSZ1/2.4-A2	2	台			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

46

勤労市民センター

1.電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象） 太陽光発電設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

47

勤労市民センター

1.電気設備工事（脱炭素化推進事業債対象）撤去工事

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

48

勤労市民センター		2. 電気設備工事		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 管内	7.3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	7.3	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	15	m			
メッセンジャーワイヤー	38mm2	30	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	43	m			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～3連	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	7.3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	7.3	m			
置き基礎	参考：新大阪電工 MKB1510	7	個			
低圧電灯盤		1	個			
低圧動力盤		1	個			
フルボックス形 屋外(溶融亜鉛めっき)	800*300*300	1	個			
フルボックス形 屋外(溶融亜鉛めっき)	700*300*300	1	個			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

50

勤労市民センター		2. 電気設備工事		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF EM-CEケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	11.5	m			
	3.5mm2- 3C ヒット・天井	65.3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット・天井	86.8	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	12	m			
コンセント設備	給湯器・便房用					
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	7	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	23	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	7	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	14	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング*	7	個			
計						

勤労市民センター		2. 電気設備工事		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
火災報知設備						
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 取外し再取付 再使用する	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 取外し再取付 再使用する	6	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水 取外し再取付 再使用する	1	個			
小計						
放送設備						
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	45.1	m			
MVVSケーブル	0.75 mm 2C	12	m			
スピーカ	天井埋込 3W 取外し再取付 再使用する	10	個			
ワイヤレスアンテナ	取外し再取付	3	個			
小計						
計						

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

53

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

54

勤労市民センター

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	1	式		
2. 換気設備	1	式		
3. 自動制御設備	1	式		
4. 衛生器具設備	1	式		
5. 給水設備	1	式		
6. 排水設備	1	式		
7. 給湯設備	1	式		
8. 消火設備	1	式		
9. 浄化槽改修	1	式		
10. 撤去工事	1	式		
計				

機械設備工事 中科目別内訳

55

勤労市民センター

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	機器設備	1	式		
1. 空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
2. 換気設備	機器設備	1	式		
2. 換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
3. 自動制御設備		1	式		
計					
4. 衛生器具設備		1	式		
計					
5. 給水設備		1	式		
計					
6. 排水設備		1	式		
計					
7. 給湯設備		1	式		

勤労市民センター

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

57

勤労市民センター		1. 空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PAC-1 空冷ヒートポンプ式壁掛形空調室内外機	冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW	1	組			
PAC-2 空冷ヒートポンプ式壁掛形空調室内外器	冷房能力：5.0kW、暖房能力：5.6kW	2	組			
PAC-3 空冷ヒートポンプ式天井カセット形空調室内外機	4方向吹出し、冷房能力：5.6kW、暖房能力：6.3kW	1	組			
PAC-4 空冷ヒートポンプ式天井カセット形空調室内外機	4方向吹出し、冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW	1	組			
PAC-5 空冷ヒートポンプ式天井カセット形空調室内外機	4方向吹出し、冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW	1	組			
PAC-6 空冷ヒートポンプ式天井カセット形空調室内外機	4方向吹出し、冷房能力：12.5kW、暖房能力：14.0kW	1	組			
PAC-7 空冷ヒートポンプ式天井カセット形空調室内外機	4方向吹出し、冷房能力：14.0kW、暖房能力：16.0kW	1	組			
PAC-8 空冷ヒートポンプ式天吊露出形空調室内外機	冷房能力：25.0kW、暖房能力：28.0kW	2	組			
ACP-1 空冷ヒートポンプ式壁掛形ルームエアコン	冷房能力：5.6kW、暖房能力：6.7kW	2	組			
コンクリート基礎	500x1,000x250H	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

58

勤労市民センター		1. 空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	26.4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	45.8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	6.6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	6.6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	19.6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	45.8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6.6	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	20A 屋内一般	10.7	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管	25A 屋内一般	23.6	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 20A	20.3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	11.9	m			
空調用ドレントラップ	20A	1	個			
空調用ドレン浸透枳		1	箇所			
防虫金網	20A	6	個			
防虫金網	25A	4	個			

勤労市民センター		2.換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EXF-1 天井サツ形 空調用換気扇	150Φ x 120 m3/H x 40Pa	7	台			
EXF-2 天井サツ形 空調用換気扇	150Φ x 210 m3/H x 50Pa	1	台			
EXF-3 天井サツ形 空調用換気扇	150Φ x 320 m3/H x 70Pa	2	台			
EXF-4 天井サツ形 空調用換気扇	200Φ x 480 m3/H x 50Pa	2	台			
EXF-5 天井埋込タ 外形空調用換気扇	250Φ x 1,200 m3/H x 100Pa	8	台			
FE-1 天井埋込タ 外用換気扇	100Φ x 90 m3/H x 40Pa	1	台			
FE-2 天井埋込タ 外用換気扇	100Φ x 120 m3/H x 40Pa	2	台			
FE-3 天井埋込タ 外用換気扇	150Φ x 440 m3/H x 50Pa	3	台			
FE-4 天井埋込タ 外用換気扇	150Φ x 470 m3/H x 50Pa	1	台			
FE-5 排気用有圧 換気扇	200Φ x 550 m3/H x 15Pa	1	台			
FS-1 給気用有圧 換気扇	200Φ x 550 m3/H x 10Pa	1	台			
計						

勤労市民センター		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	22.6	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	9.3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	109	m			
消音給気グリル	250Φ、エアフィルタ付	8	個			
消音排気グリル	250Φ	8	個			
深形フード	150Φ、防虫金網付	6	個			
深形フード	200Φ、防虫金網付	2	個			
深形フード	250Φ、防虫金網付	16	個			
深形フード	200Φ、防虫金網付、防火ダンパ-付	7	個			
防火ダンパ-	150Φ	4	個			
防火ダンパ-	200Φ	1	個			
防火ダンパ-	250Φ	14	個			
はつり補修費		1	式			
保温工事		1	式			
計						

勤労市民センター

3. 自動制御設備

[illegible]

勤労市民センター

4.衛生器具設備

[illegible]

勤労市民センター

5.給水設備

[illegible]

勤労市民センター		6.排水設備											
名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		屋内一般	40A		1.5		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		屋内一般	50A		4.4		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		屋内一般	65A		11.7		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		屋内一般	75A		16.8		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		屋内一般	100A		4.2		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		屋内一般	125A		3.7		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		機械室・便所	40A		11.8		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		機械室・便所	50A		11.7		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		機械室・便所	65A		7.9		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		機械室・便所	75A		9.8		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		機械室・便所	100A		23.1		m						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修		機械室・便所	125A		15.5		m						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修		屋内一般	100A		1		m						
床上掃除口(非防水形)		COA	50A		1		個						
床上掃除口(非防水形)		COA	65A		3		個						

勤労市民センター

6.排水設備

[illegible]

勤労市民センター

7.給湯設備

[illegible]

勤労市民センター

8. 消火設備

[illegible]

勤労市民センター

9. 浄化槽改修

[illegible]

勤労市民センター

10. 撤去工事

[illegible]

勤労市民センター

1. 直接仮設

[illegible]

1. 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	478	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		289	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	12.1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	669	m ²			
計						
外部足場		1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 高さ12m未満 設置期間5ヶ月	1,000	m ²			
計						
内部足場		1	式			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	646	m ²			
内部階段仕上足場		47.5	m ²			
計						

1.直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間5ヶ月	148	m			
ネット養生シート張り	設置期間5ヶ月	1,000	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,000	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	148	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	646	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		47.5	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,000	m ²			
計						

[illegible]

勤労市民センター		2.換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 175mm	4	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 225mm	4	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 300mm	10	か所			
計						
保温工事		1	式			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	19.4	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	9.3	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	109	m			
計						

5.給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			
給水管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	3.3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	16.5	m			
計						
はつり補修費		1	式			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 38mm	4	か所			
計						
配管切断接続費		1	式			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
計						

勤労市民センター

6.排水設備

[illegible]

勤労市民センター

8. 消火設備

[illegible]

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調設備		1	式			
機器類						
空冷式ヒートポンプ式 チラー	冷房能力：97.5kW	1	台			
空冷式ヒートポンプ式 チラー	冷房能力：63.0kW	1	台			
ファンコイルユニ ット	床置形	11	台			
ファンコイルユニ ット	天井埋込ダケ外形	9	台			
冷温水循環ポンプ	ライン形、2.2kW	1	台			
冷温水循環ポンプ	ライン形、1.5kW	1	台			
膨張水槽	600x600x600H, 架台=1,500H	1	組			
ダクト						
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	37.7	m ²			
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	8.4	m ²			
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	127	m ²			
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	4.8	m ²			
長方形ダケ外撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	31.4	m ²			

勤労市民センター 10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調設備		1	式			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1m以下 再使用しない	5	個			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	8	個			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	6	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	9	個			
風量調節ダンパー (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	1	個			
長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミグラスクロス 再使用しない	209	㎡			
配管類						
冷温水管	20A 屋内一般	16.1	m			
冷温水管	25A 屋内一般	13.9	m			
冷温水管	40A 屋内一般	7.9	m			
冷温水管	50A 屋内一般	29.3	m			
冷温水管	65A 屋内一般	30.7	m			
給水管	20A 屋内一般	1.8	m			
給水管	25A 屋内一般	3.3	m			

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調設備		1	式			
ドレン管	25A、 屋内一般	7.3	m			
ドレン管	50A、 屋内一般	7.1	m			
フレキシブル継手	65A	2	個			
保温						
冷温水管	20A 天井内	16.1	m			
冷温水管	25A 天井内	13.9	m			
冷温水管	40A 天井内	7.9	m			
冷温水管	50A 天井内	29.3	m			
冷温水管	65A 天井内	30.7	m			
保温撤去	20A 屋外露出	1.8	m			
給水管	25A 屋外露出	3.3	m			
ドレン管	25A 天井内	7.3	m			
ドレン管	50A 天井内	7.1	m			
計						

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備		1	式			
換気扇 撤去	150φ以下	17	台			
換気扇 撤去	200φ以下	2	台			
換気扇 撤去	天井埋込形	7	台			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	27.4	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	0.18	m ²			
ベントキャップ 撤去	再使用しない	5	個			
計						
衛生器具設備		1	式			
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	4	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
紙巻器		1	個			
計						

勤労市民センター

10. 撤去工事

[illegible]

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備		1	式			
配水管類						
排水用铸铁管	100A 便所	25.8	m			
排水用铸铁管	125A 便所	23.2	m			
排水用鉛管	50A 便所	5	m			
排水用鉛管	75A 便所	8.9	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	40A 屋内一般	1.5	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	50A 屋内一般	6.1	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	65A 屋内一般	27	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	80A 屋内一般	8.4	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	40A 便所	11	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	50A 便所	9.6	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	65A 便所	3.7	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白)	80A 便所	15.5	m			
通気用配管用炭素 鋼鋼管 (白)	50A 屋内一般	1	m			

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備		1	式			
通気用配管用炭素鋼鋼管（白）	50A 便所	0.9	m			
通気用配管用炭素鋼鋼管（白）	65A 屋内一般	1	m			
通気用配管用炭素鋼鋼管（白）	100A 屋内一般	1	m			
床上掃除口	50A	1	個			
床上掃除口	65A	4	個			
床上掃除口	80A	1	個			
床上掃除口	100COA	1	個			
床上掃除口	80COB	2	個			
床上掃除口	100COB	2	個			
床上掃除口	125COB	2	個			
床排水金物	50T5B	5	個			
保温						
污水管	50A 天井内	5	m			
污水管	75A 天井内	8.9	m			

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備		1	式			
污水管	100A 天井内	25.8	m			
污水管	125A 天井内	23.2	m			
排水管	40A 天井内	12.5	m			
排水管	50A 天井内	15.7	m			
排水管	65A 天井内	30.7	m			
排水管	80A 天井内	23.9	m			
計						
給湯設備		1	式			
瞬間ガス湯沸器	壁掛形、5号	2	台			
計						

10.撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火設備		1	式			
消火管	40A 屋外	0.2	m			
消火管	50A 屋外	16.5	m			
仕切弁	50A	1	個			
逆止弁	50A	1	個			
フレキシブル継手	50A	1	個			
テスト弁	40A	1	個			
消火管保温	40A	0.2	m			
消火管保温	50A	16.5	m			
計						
浄化槽改修		1	式			
放流ポンプ	水中汚水汚物型、0.4kW	1	台			
接触ばっき用送風機	1.5kW	1	台			
計						

共通仮設費(積上) 明細

88

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	フラットハッチ H=3000 運搬共 設置期間 8ヶ月	16.8	m			
ゲート門扉	両開き W6000×H3000 設置期間 8ヶ月	1	か所			
資材搬入時 カーブーン	設置期間 1ヶ月	10	個			
資材搬入時 敷鉄板	22×914×1829 運搬共 設置期間1ヶ月	40.1	m ²			
資材搬出時 カーブーン	設置期間 1ヶ月	10	個			
資材搬出時 敷鉄板	22×914×1829 運搬共 設置期間1ヶ月	40.1	m ²			
ラフレックレン運転 (油圧伸縮ジブ型)	10t吊り オペレータ付き 賃料 標準	6	日			
交通誘導員		7	人			
クレーン作業期間 道路占有料	搬入時・搬出時	1	式			
仮囲い 道路占有料	33m ²	1	式			
駐車場代	205日、5台分	1	式			
仮設便所	水洗式、配管共 8ヶ月	3	か所			
トラッククレーン 賃料	4.8t～4.9t オペレータ付	1	日			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	34	m			
仮設動力電源用盤	3P ELCB 100AF/75AT ×1	1	個			

共通仮設費(積上) 明細

89

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設電灯電源用盤	MCCB 3P 100AF/75AT MCCB 2P 50AF/20AT ×10	1	個			
仮設電力引込盤	3P ELCB 100AF/100AT ×1 3P MCCB 100AF/100AT ×1	1	個			
化学物質の濃度測定	ハッパ型 オルムアルデヒド、他5物質	3	か所			
SUS製流し	450x600x800H	1	台			
横水栓	F12(胴短) キ-式 13A	1	個			
直読式量水器 (乾式デジタル式)	15A	1	個			
量水器ボックス	13A, 樹脂製	1	式			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	2	m			
配管切断接続費		1	式			
保温工事		1	式			
土工事		1	式			
撤去費		1	式			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	1.5	m			
撤去費		1	式			

