


三浦市勤労市民センター改修工事

(電気設備工事)

図面リスト

図 面 リ ス ト					
図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
E-00	表紙・図面リスト	————	E-12	照明器具姿図2	————
E-01	案内図・配置図	————	E-13	電灯設備 新設 1階、2階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-02	特記仕様書	A1: 1/50, 1/200 A3: 1/100, 1/400	E-14	電灯設備 新設 3階、R階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-03	電灯動力低圧受電盤 新設	————	E-15	電灯設備 撤去 1階、2階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-04	既設キュービクル 撤去図	————	E-16	電灯設備 撤去 3階、R階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-05	分電盤 1	————	E-17	換気設備 新設 1階、2階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-06	分電盤 2	————	E-18	換気設備 新設 3階、R階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-07	低圧幹線設備図 新設	A1: 1/100 A3: 1/200	E-19	弱電設備 撤去新設 1階、2階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-08	高圧幹線設備図 撤去	A1: 1/100 A3: 1/200	E-20	弱電設備 撤去新設 3階、R階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-09	電灯・動力設備 新設 1階、2階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200	E-21	太陽光発電設備 平面図	A1: 1/100 A3: 1/200
E-10	電灯・動力設備 新設 3階、R階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200	E-22	太陽光発電設備 結線図	————
E-11	照明器具姿図1	————	E-23	仮設工事 1階平面図	A1: 1/100 A3: 1/200



建築物概要	
用途地域	近隣商業地域一部住居地域
防火地域	無
建築面積	502.175 ㎡
延床面積	976.907 ㎡
敷地面積	799.30㎡
建ぺい率	62.73%
容積率	122.04%
最高容積	95%

電気設備工事特記仕様書

工事名称：三浦市勤労市民センター改修工事

1. 建築概要

建築場所：三浦市天神町 4 番 1 9 号

工 期：（着工）令和 7 年 月（竣工）令和 年 月

主要用途：集会場（近隣商業地域、第一種住居地域）

建築面積：面積表による

延床面積：面積表による

階 数：3 階建て

構造種別：●RC造、●SRC造、○S造、○木造、●鉄骨（一部）

2. 工事種目

下記の内、●印をつけた工事種目を適用する

●低圧引込工事

●高圧受変電設備工事

●幹線動力設備工事

●電灯コンセント設備工事

○電話配管配線設備工事

○LAN設備工事

●テレビ 共同受信設備工事

○インターネット設備工事

●自動火災報知設備工事（自動通報設備）

○防火戸制御設備工事

○ITV配管設備工事

○機械警備設備工事

○車路管制設備工事

○スプリンクラーポンペへの接続工事

○床暖房設備への一次側配線工事

3. 一般共通事項

1. 本工事は、本特記仕様書及び設計図書による他、電気設備技術基準、内線規定、建築基準法、消防法、火災予防条例、その他関連する諸法規、法令に準拠し施工するものとする。

2. 本工事は、国交省公共建築工事標準仕様書に準拠し施工すること。

3. 本工事に必要とする諸官庁への申請手続書類の提出は、請負者がこれを代行する。尚これに要する費用は、請負金に含むものとする。

4. 本工事で使用する機材は、全て新品とし、右記メーカーより選択し、係員の承認を得て使用する。

5. 本工事に使用する主要な機器は、製作承認図を係員に提出し、承諾を得た後製作、現場搬入、使用すること。

6. 本工事施工前には、施工計画書、施工図面等を係員に提出し、承諾を得た後施工する。施工図面作成に当たっては、関係する設備との取合いを十分に検討し、不都合が生じない様配慮する事。

7. 本工事着手前には、電力会社・消防署・建築指導課等関係する部署と、事前協議を行うこと。軽微な変更は、本工事に含む（設計図書の再確認）

8. 工事完成時には、工事施工写真・竣工図、取扱説明書・保全に関する指導書各種届出書控え・各種試験成績表、その他係員の指示する図書を提出すること。

9. 設計図書に、質疑があるときは、係員と協議しその結果に基づき施工する。

4. 機材

・LED灯ランプの色調は、機器表による。

・情報分電盤に使用する木板類（合板・MDF等）は、JIS規格による規制対象外建材（F☆☆☆☆）相当または同等以上の製品とする。

・分電盤・制御盤・MDF・端子盤類は、鍍付・指定色塗装とする。

・屋外に設置するケーブル桥架・銅製電線管・ケーブルラック及びその支持金具・金物類は溶融亜鉛メッキ又はステンレス製品を使用する。

5. 施工

・防火区画貫通措置は、国土交通省大臣認定工法により施工する。

・129条区画、114条区画貫通部分の配管配線は、国土交通省認定工法により区画貫通措置を施す。

・二重天井の場合は、原則として配管の床スラブへの打込みはおこなわない。

・電気配線等を躯体へ打込む場合は配管を使用し、遮音性能および構造に影響を及ぼさないよう留意する。

・柱には打込み配管およびケーブルを設置してはならない。

・スラブ打込みに使用する配管は、構造に影響を与えない場合外径40mmφ未満とする。

・打込み配管への通線は、コンクリート打設後とする。

・断熱・防露対策を施した壁面にケーブルを設置する場合は、断熱、防露対策を行う。

・分電盤内幹線ケーブル及び、ケーブル桥架・ケーブル内に敷設する電灯動力幹線ケーブル及び弱電用ケーブルには全て、行き先表示標識を取り付ける。

・配管の打込み部における配管の最大恒長は15m以内とし、その屈曲部は水平部では3回以内、立ち上がり部では2回以内とし、1回の屈曲の角度は90度以内とする。

6. 電灯コンセント設備

・配線器具は全て、スイッチとする。

・外部に設置するコンセントは防雨型または、カバー付とする。

・梁、下り天井等に近接する照明器具は、下り部分から450mm以上離隔して設置する。

・コンセントを設置する場合は、銅製のコンセント・スイッチボックスを使用して取付ける。（開口面積100cm²以下）

・開口面積200cm²未満のコンセントボックスは不燃性断熱材（厚さ30mm以上）で被覆すること。

・開口面積200cm²以上のコンセントボックスは耐火材料で被覆すること。

・開口面積100cm²未満の天井埋込照明は不燃性断熱材（厚さ30mm以上）で被覆すること。

・開口面積200cm²未満且つ厚さ50mm以上、又は開口面積200cm²以上の天井埋込照明は天井材で防火囲いを設置すること。

・コンセントと電話用アウトレット・テレビ用アウトレットを併用するスイッチボックスは、ボックス内部に絶縁セパレータ入りの2個用スイッチボックス以上のものを使用する。

・一般電灯配線の電線導体径は、ブレーカから第一分岐点までは、導体径2.0mmφ以上とする。

・間仕切り壁内配線においてはケーブル類のケーブル等の固定をおこなわない。

・給湯器用コンセントは入線機能付防水コンセント（JIS防雨形対応）とする。

7. 電話配線設備（光ケーブル引込）

・電話引込及び、幹線部分（MDFからIDFまで）の光ケーブル引込の申請は、本工事請負業者が代行する。

・光ケーブルの引き込みは、電話引込管路を利用して引き込む。（光引込工事は別途）

・端子盤内ケーブルに行き先表示標識を取り付ける。

8. 自火報設備

・自火報感知器は壁面より600mm以上離隔し、また、空調吹出し口より1,500mm以上の離隔を確保して、バランスよく配置する。

9. 接地設備

・接地極の材料は原則として下記による。なお、接地棒EB（14φ）の長さは1,500mm以上とし、10φはW＝30・L＝900、14φはW＝40・L＝1,200として差し支えない。

●印を適用する。

	接地の種類	記 号	接地抵抗値	接地極
○	EA、D共用接地	EAD	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	EA、B、D共用接地	EABD	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	A種接地	EA	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	B種接地	EB	Ω以下	EB（14φ）×3連－ 組
○	C種接地	EC	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
●	D種接地	ED	100Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	高圧避雷器	共用接地	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	交換装置用	共用接地	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	電話引込口保安器	EDt	100Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	通信用	EDt	10Ω以下	EB（14φ）×3連－2組
○	測定用	EO	100Ω以下	EB（10φ）（L＝1000mm）

10. 機器取付高さ

	名 称	測 点	取付高さ(mm)
共通	取引用計器	地上～上端	2,000
	引込開閉器	〃	1,800
電 灯	分電盤	床上～中心	1,500(上端 1,900以下)
	スイッチ（一般）	〃	1,050
	コンセント（一般）	〃	300
	〃（居室）	〃	400（壁からの離隔400以上）
	〃（台上）	台上～中心	300
	ブラケット（一般）	床上～中心	2,100
	ブラケット（露場）	〃	2,500
	動 力	壁掛形制御盤	床上～中心
操作スイッチ押し釦		〃	1,100
手元開閉器		〃	1,500
弱 電	室内端子盤	床上～下端	300
	中間端子盤	床上～中心	1,500
	集合保安器	〃	(天井高)×0.9
	インターホン	〃	1,250
	TV機器収納箱	〃	(天井高)×0.9
自動火災報知	各アトリット	〃	400(洋室・洗面脱衣室は 800)
	受信機	床上～操作部	800～1,500
	機器収納箱	〃	800～1,500
	発信機	床上～中心	800～1,500
	ベル	〃	(天井高)×0.9
	※各取付高さは建築工事展開図参照のこと		

11. 工事区分表

NO.	工 事 項 目	建	電	機	別	備考
1	重量電気設備機器の基礎及び仕上げ	●				
2	電気室、機械室等の床配線ダクト	●				
3	同上ダクトの蓋	●				
4	鉄骨梁の貫通スリーブ及び補強	●				
5	RC梁の貫通スリーブ		●			
6	同上補強	●				
7	RC壁の穴あけ		●			
8	天井埋込形照明器具等の天井穴あけ	●				
9	同上補強	●				
10	壁・天井換気扇			●		
11	天井点検口取付	●				
12	同上補強	●				
13	設備機器及び制御盤への電源接続		●			
14	同上機器の運転調整		●	●		
15	洗面化粧台及び付属設備への電源接続		●			
16	システムキッチンへの電源接続		●			
17	同上機器の運転調整		●			
18	電極棒、ワイヤスイッチ取付、配管配線		●			
19	同上機器の運転調整		●	●		
20	自動ドア、電動シャッター制御盤への電源接続		●			
21	同上機器の運転調整	●				
22	電気錠及び制御盤	●				
23	同上制御盤への電源接続及び2次側配線・接続		●			
24	同上機器の運転調整	●	●			
25	エレベーターインターホン及び取付	●				
26	同上配管配線		●			
27	ケーブルテレビ 引込工事費及び負担金		●			
28	機械警備システム				●	
29	同上電話回線				●	
30	－					
31	－					
32	－					

12. 別途工事

1 電力引込用負担金

2

3

4

5

電力会社

東京電力パワーグリッド(株)

電話会社

－

13. 打合せ先

電力会社


東京電力パワーグリッド(株)

電話会社


－

15. 防火区画貫通処理

区画貫通小開口用ケーブル用（壁用）PS060WL-0695



区画貫通スイッチ・コンセントボックス用（壁用）PS060WL-0899



区画貫通

スイッチ・コンセントボックス用（壁用）PS060WL-0899



1. 建築概要

2. 工事種目

3. 一般共通事項

4. 機材

5. 施工

6. 電灯コンセント設備

7. 電話配線設備（光ケーブル引込）

8. 自火報設備

9. 接地設備

10. 機器取付高さ

11. 工事区分表

12. 別途工事

13. 打合せ先

15. 防火区画貫通処理

事務所登録
株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号

作成日

設計工番

件 名
三浦市勤労市民センター改修工事

区 分

番 号
E-02

株式会社一級建築士事務所

DEN-A

建築士登録
一級建築士（大臣）登録 第170642号
田中 克樹




査図

担当

作図

図面名称
特記仕様書

縮 尺
S＝N/S




低圧電灯盤



低圧動力盤


受電盤（新設）

	株式会社一級建築士事務所 DEN-A	事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番		三浦市勤労市民センター改修工事	区 分	番 号 E-03
		建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図			




キュービクル姿図（参考図）

	株式会社一級建築士事務所 DEN-A	事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番		三浦市勤労市民センター改修工事	区 分	番 号 E-04
		建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図			



6020	調光盤
------	-----

○	570	和室灯	①
○	700	便所・倉庫灯	③
○	600	ロスナイ	⑤
	700	調理室コンセント	⑦
	900	ホール洗面コンセント	⑨
	700	大会議コンセント	⑪
		予備	⑬




②	調理室灯	1210	☐
④	ホール廊下灯	780	☐
⑥	ファンコイル	700	☐
⑧	和室コンセント	300	☐
⑩	大会議倉庫コンセント	750	☐
⑫	予備		☐
⑭	予備		☐

L-2 (改修前)

電灯容量計	14870 VA
-------	----------

○	1200	会議室灯	①
○	650	談話室灯	③
○	400	ロスナイ	⑤
	800	会議室コンセント	⑦
	800	健康相談コンセント	⑨
	500	ホール湯沸コンセント	⑪
○		予備	⑬




②	会議室灯	1200	○
④	ホール健康相談灯	1000	○
⑥	会議室コンセント	500	
⑧	談話室コンセント	600	
⑩	印刷室コンセント	800	
⑫	チラー	200	○
⑭	予備		○

L-3 (改修前)

電灯容量計	8650 VA
-------	---------

1987	調光盤
------	-----

○	1100	女便房 1	①
○	317	便所・倉庫灯	③
○	654	換気舞台控室放送	⑤
	700	調理室コンセント	⑦
	900	ホール洗面コンセント	⑨
	700	大会議コンセント	⑪
○	508	換気 和室	⑬




②	和室調理室灯	488
④	ホール廊下灯	114
⑥	換気大会議室前	1100
⑧	和室コンセント	300
⑩	大会議倉庫コンセント	750
⑫	換気大会議室後	1100
⑭	女便房 2	1100

L-2 (改修後)

電灯容量計	11818 VA
-------	----------

○	400	会議室灯	①
○	165	談話室灯	③
○	1100	換気 大会議	⑤
	800	会議室コンセント	⑦
	800	健康相談コンセント	⑨
	500	ホール湯沸コンセント	⑪
○	1100	2F男便房	⑬





②	3F便房	1100
④	ホール健康相談灯	165
⑥	会議室コンセント	500
⑧	談話室コンセント	600
⑩	印刷室コンセント	800
⑫	換気小会議・談話	602
⑭	2F女便房	1100

L-3 (改修後)

電灯容量計	8982 VA
-------	---------


※濃文字（○付箇所）は更新箇所・薄文字の負荷は施工しない
※更新箇所のブレーカーを更新する

			事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番		三浦市勤労市民センター改修工事		区 分	番 号 E-06
			建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図	図面名称 分電盤図2	縮 尺 S=N/S		




幹線系統図

		事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番	件 名 三浦市勤労市民センター改修工事	区 分	番 号
		建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図	図面名称 低圧幹線設備図 新設	E-07
	株式会社一級建築士事務所	DEN-A			縮 尺 S=1:100		




※特記無き場合、高圧に関わる配線・設備は撤去する。
※QB～L-1-P、エレベーターの動力幹線は再使用する。



幹線系統図

























※1号柱への配管は再使用する
※施工対象外のケーブルは記載無し






			事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番		件 名	区 分	番 号 E-08	
							三浦市勤労市民センター改修工事			
		株式会社一級建築士事務所 DEN-A	建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図	図面名称 高圧幹線設備図 撤去			縮 尺 S=1:100




※電灯は配管再使用
※電灯幹線は全て撤去・新設
※コンセント箇所はメタルモール配線

		事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番		件 名 三浦市勤労市民センター改修工事	区 分	番 号 E-09
		建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図			
	株式会社一級建築士事務所	DEN-A				図面名称 電灯・動力設備 新設 1階、2階平面図	縮 尺 S=1:100	

A1	FLR40形相当2000lm 埋込190幅	A1e	FLR40形相当2000lm 埋込190幅 非常灯	A2	LRS20-4-37 AHTN	A2e	FLR40形相当4000lm 埋込300幅非常灯	A3	LRS3-4-37	A3e	FLR40形相当4000lm 埋込220幅非常灯																																																																																																																																																																																																															
4台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1077 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：1940lm 消費電力：13.6W 消費効率：142.6lm/W 埋込穴：190×1257 参考型番：三菱 MY-B420332/N AHTN	4台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1077 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：1920lm 消費電力：15.2W 消費効率：126.3lm/W 参考型番：三菱 MY-BK420332C/N AHTN <table><tr><td>タイプ LED(非常灯)</td><td>光束</td><td>光量比 100%</td><td>色温度 0.93</td><td>最大寸 2.00 m</td><td>設置距離 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具長さ (mm)</td><td>A1</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>器具配置</td><td>B1</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>5.9</td><td>6.0</td><td>4.7</td></tr><tr><td></td><td>B1</td><td>5.3</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.7</td><td>5.0</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>13.0</td><td>13.9</td><td>14.5</td><td>15.4</td><td>17.0</td></tr><tr><td></td><td>B2</td><td>12.7</td><td>13.6</td><td>14.1</td><td>15.0</td><td>16.2</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>11.8</td><td>12.3</td><td>12.7</td><td>13.4</td><td>15.5</td></tr><tr><td></td><td>B4</td><td>10.7</td><td>11.6</td><td>12.1</td><td>13.0</td><td>14.9</td></tr><tr><td></td><td>A0</td><td>3.8</td><td>3.9</td><td>4.1</td><td>4.2</td><td>4.1</td></tr><tr><td></td><td>B0</td><td>3.0</td><td>3.4</td><td>3.7</td><td>4.0</td><td>3.7</td></tr></table>	タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx	器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7		B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0	直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0		B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2	両角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5		B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9		A0	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1		B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7	10台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1077 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：3910lm 消費電力：24.9W 消費効率：157lm/W 埋込穴：300×1257 参考型番：三菱 MY-B440335/N AHTN	9台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1077 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：3870lm 消費電力：26.5W 消費効率：146Lm/W 参考型番：三菱 MY-BK440335C/N AHTN <table><tr><td>タイプ LED(非常灯)</td><td>光束</td><td>光量比 100%</td><td>色温度 0.93</td><td>最大寸 2.00 m</td><td>設置距離 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具長さ (mm)</td><td>A1</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>器具配置</td><td>B1</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>5.9</td><td>6.0</td><td>4.7</td></tr><tr><td></td><td>B1</td><td>5.3</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.7</td><td>5.0</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>13.0</td><td>13.9</td><td>14.5</td><td>15.4</td><td>17.0</td></tr><tr><td></td><td>B2</td><td>12.7</td><td>13.6</td><td>14.1</td><td>15.0</td><td>16.2</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>11.8</td><td>12.3</td><td>12.7</td><td>13.4</td><td>15.5</td></tr><tr><td></td><td>B4</td><td>10.7</td><td>11.6</td><td>12.1</td><td>13.0</td><td>14.9</td></tr><tr><td></td><td>A0</td><td>3.8</td><td>3.9</td><td>4.1</td><td>4.2</td><td>4.1</td></tr><tr><td></td><td>B0</td><td>3.0</td><td>3.4</td><td>3.7</td><td>4.0</td><td>3.7</td></tr></table>	タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx	器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7		B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0	直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0		B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2	両角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5		B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9		A0	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1		B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7	10台	 Myシリーズ 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1077 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：3870lm 消費電力：24.9W 消費効率：155.4lm/W 埋込穴：220×1235 参考型番：三菱 MY-B440333/N AHTN	2台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1077 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：3830lm 消費電力：26.5W 消費効率：144.5Lm/W 参考型番：三菱 MY-BK440333C/N AHTN <table><tr><td>タイプ LED(非常灯)</td><td>光束</td><td>光量比 100%</td><td>色温度 0.93</td><td>最大寸 2.00 m</td><td>設置距離 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具長さ (mm)</td><td>A1</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>器具配置</td><td>B1</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>5.9</td><td>6.0</td><td>4.7</td></tr><tr><td></td><td>B1</td><td>5.3</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.7</td><td>5.0</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>13.0</td><td>13.9</td><td>14.5</td><td>15.4</td><td>17.0</td></tr><tr><td></td><td>B2</td><td>12.7</td><td>13.6</td><td>14.1</td><td>15.0</td><td>16.2</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>11.8</td><td>12.3</td><td>12.7</td><td>13.4</td><td>15.5</td></tr><tr><td></td><td>B4</td><td>10.7</td><td>11.6</td><td>12.1</td><td>13.0</td><td>14.9</td></tr><tr><td></td><td>A0</td><td>3.8</td><td>3.9</td><td>4.1</td><td>4.2</td><td>4.1</td></tr><tr><td></td><td>B0</td><td>3.0</td><td>3.4</td><td>3.7</td><td>4.0</td><td>3.7</td></tr></table>	タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx	器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7		B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0	直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0		B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2	両角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5		B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9		A0	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1		B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7
タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx																																																																																																																																																																																																																					
器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0																																																																																																																																																																																																																				
器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7																																																																																																																																																																																																																				
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0																																																																																																																																																																																																																				
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0																																																																																																																																																																																																																				
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2																																																																																																																																																																																																																				
両角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5																																																																																																																																																																																																																				
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9																																																																																																																																																																																																																				
	A0	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1																																																																																																																																																																																																																				
	B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7																																																																																																																																																																																																																				
タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx																																																																																																																																																																																																																					
器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0																																																																																																																																																																																																																				
器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7																																																																																																																																																																																																																				
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0																																																																																																																																																																																																																				
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0																																																																																																																																																																																																																				
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2																																																																																																																																																																																																																				
両角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5																																																																																																																																																																																																																				
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9																																																																																																																																																																																																																				
	A0	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1																																																																																																																																																																																																																				
	B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7																																																																																																																																																																																																																				
タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx																																																																																																																																																																																																																					
器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0																																																																																																																																																																																																																				
器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7																																																																																																																																																																																																																				
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0																																																																																																																																																																																																																				
直線配置	A2	13.0	13.9	14.5	15.4	17.0																																																																																																																																																																																																																				
	B2	12.7	13.6	14.1	15.0	16.2																																																																																																																																																																																																																				
両角配置	A4	11.8	12.3	12.7	13.4	15.5																																																																																																																																																																																																																				
	B4	10.7	11.6	12.1	13.0	14.9																																																																																																																																																																																																																				
	A0	3.8	3.9	4.1	4.2	4.1																																																																																																																																																																																																																				
	B0	3.0	3.4	3.7	4.0	3.7																																																																																																																																																																																																																				
B1	FLR40形相当2000lm V形190幅	B1e	FLR40形相当2000lm V形150幅H非常灯	B2	FLR40形相当4000lm V形150幅	B3	FL20形相当800lm V形150幅	B4	LSS10-2-15	C1g	FLR40形相当2000lm トリ + ガード																																																																																																																																																																																																															
6台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：2000lm 消費電力：13.6W 消費効率：147.0lm/W 参考型番：三菱 MY-V420332/N AHTN	1台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：1980lm 消費電力：15.6W 消費効率：126.9Lm/W 参考型番：三菱 MY-VH420332C/N AHTN <table><tr><td>タイプ LED(非常灯)</td><td>光束</td><td>光量比 100%</td><td>色温度 0.93</td><td>最大寸 2.00 m</td><td>設置距離 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具長さ (mm)</td><td>A1</td><td>2.1</td><td>2.4</td><td>2.6</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>器具配置</td><td>B1</td><td>5.5</td><td>5.8</td><td>5.9</td><td>6.0</td><td>4.7</td></tr><tr><td></td><td>B1</td><td>5.3</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.7</td><td>5.0</td></tr><tr><td>直線配置</td><td>A2</td><td>14.7</td><td>15.7</td><td>16.3</td><td>17.3</td><td>18.9</td></tr><tr><td></td><td>B2</td><td>13.3</td><td>14.3</td><td>15.0</td><td>16.0</td><td>18.5</td></tr><tr><td>両角配置</td><td>A4</td><td>12.9</td><td>14.0</td><td>14.6</td><td>15.7</td><td>17.7</td></tr><tr><td></td><td>B4</td><td>11.1</td><td>12.2</td><td>12.9</td><td>14.0</td><td>16.2</td></tr><tr><td></td><td>A0</td><td>4.7</td><td>4.8</td><td>4.9</td><td>4.8</td><td>4.6</td></tr><tr><td></td><td>B0</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>3.7</td><td>3.7</td><td>3.4</td></tr></table>	タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx	器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7		B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0	直線配置	A2	14.7	15.7	16.3	17.3	18.9		B2	13.3	14.3	15.0	16.0	18.5	両角配置	A4	12.9	14.0	14.6	15.7	17.7		B4	11.1	12.2	12.9	14.0	16.2		A0	4.7	4.8	4.9	4.8	4.6		B0	3.6	3.6	3.7	3.7	3.4	47台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：4000lm 消費電力：24.9W 消費効率：160.6lm/W 参考型番：三菱 MY-V440330/N AHTN	1台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 本体：銀色・塗装後鉛めっき・黒銀白色 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：800lm 消費電力：5.8W 消費効率：137.9lm/W 参考型番：三菱 MY-V208232/N AHTN	3台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：1600lm 消費電力：11.2W 消費効率：142.8lm/W 参考型番：三菱 MY-V215231/N AHTN	11台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：2000lm 消費電力：13.6W 消費効率：147.0lm/W 参考型番：三菱 MY-L420330/N AHTN + GAF26																																																																																																																																										
タイプ LED(非常灯)	光束	光量比 100%	色温度 0.93	最大寸 2.00 m	設置距離 2.00 lx																																																																																																																																																																																																																					
器具長さ (mm)	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0																																																																																																																																																																																																																				
器具配置	B1	5.5	5.8	5.9	6.0	4.7																																																																																																																																																																																																																				
	B1	5.3	5.6	5.6	5.7	5.0																																																																																																																																																																																																																				
直線配置	A2	14.7	15.7	16.3	17.3	18.9																																																																																																																																																																																																																				
	B2	13.3	14.3	15.0	16.0	18.5																																																																																																																																																																																																																				
両角配置	A4	12.9	14.0	14.6	15.7	17.7																																																																																																																																																																																																																				
	B4	11.1	12.2	12.9	14.0	16.2																																																																																																																																																																																																																				
	A0	4.7	4.8	4.9	4.8	4.6																																																																																																																																																																																																																				
	B0	3.6	3.6	3.7	3.7	3.4																																																																																																																																																																																																																				
C2	LSS1-4-37	C3	FL20形相当800lm トリ	C4	LDL40 反射笠付WP<SUS製>	C4p	LDL40 反射笠付WP<SUS製> + 吊具	D1	φ150 30K 一般形 DL	D2	φ100 30K 一般形 DL																																																																																																																																																																																																															
60台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：4000lm 消費電力：24.9W 消費効率：160.6lm/W 参考型番：三菱 MY-L440330/N AHTN	1台	 黒白色 (5000K) Ra85 100V～242V共用タイプ 設置光線絶付 H794°120-107°(43°,すず汚れ防止3-107°)×412mm 非常用照明器具型式認定番号：LALE-022 誘導灯型式認定番号：3AE-1078 二重ビニル絶縁電線 家庭用ポリエチレン絶縁電線 NI-MH蓄電池 光束：800lm 消費電力：5.8W 消費効率：137.9lm/W 参考型番：三菱 MY-L208230/N AHTN	4台	 直管形LEDランプ搭載ベースライト Ra83 100V～242V共用タイプ 初期調光矯正 本体：ステンレス・クリア塗装仕上 反射板：ステンレス・クリア塗装仕上 光束寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 光束：2280lm 消費電力：21W 消費効率：108.5lm/W 参考型番：三菱 EL-LYEH4011A AHJ<25G3>	3台	 直管形LEDランプ搭載ベースライト Ra83 100V～242V共用タイプ 初期調光矯正 本体：ステンレス・クリア塗装仕上 反射板：ステンレス・クリア塗装仕上 光束寿命：40,000時間 (光束維持率90%) 光束：2280lm 消費電力：21W 消費効率：108.5lm/W 参考型番：三菱 EL-LYEH4011A AHJ<25G3> + CC132P	38台	 φ150 電球色(3000K) Ra83 AC100～242V共用タイプ 調定出力 光束寿命：40000時間 光束：540lm 消費電力：4.4W 消費効率：122.7lm/W 埋込穴：φ150 参考型番：三菱 EL-D04/3<062LM> AHN	22台	 φ100 電球色(3000K) Ra83 AC100～242V共用タイプ 調定出力 光束寿命：40000時間 光束：520lm 消費電力：4.4W 消費効率：118.1lm/W 埋込穴：φ100 参考型番：三菱 EL-D00/1<062LM> AHN																																																																																																																																																																																																															
D3	φ150 30K DL	E	LED電球 シーリング	F	φ100 スリットライト	G	φ100 シーリングWP	H	シーリングWP	I	φ60mmタイプWP																																																																																																																																																																																																															
4台	 φ150 電球色(3000K) Ra83 AC100～242V共用タイプ 調定出力 光束寿命：40000時間 光束：540lm 消費電力：4.4W 消費効率：122.7lm/W 埋込穴：φ150 参考型番：三菱 EL-WD01/3<062LM> AHN	4台	 口金：E17 本体：プラスチック 白色仕上 参考型番：三菱 EL-CE1700C + LDA7L-G-E17/60/S	5台	 φ100 電球色(3000K) Ra83 約5～100%連続調光 光束寿命：40000時間 参考型番：三菱 EL-SL10100L/W 1HZ	10台	 電球色相当(3100K) Ra83 AC100～242V共用タイプ 調定出力 本体：ポリプロピレン 白色 光束寿命：40000時間 光束：1060lm 消費電力：12.7W 消費効率：83.4lm/W 参考型番：三菱 EL-WC1001L/W AHN	4台	 LED 口金：E26 本体：プラスチック アイボリー仕上 参考型番：三菱 EL-WCE2600C +LDA4L-G/40/S-A	6台	 定価光束：1850lm 消費電力：14.5W (100V) 15.0W (200V) 15.2W (242V) 光束寿命：60000時間 光束色：5000K 質量：1.9kg HF16V調光対応1灯調光 参考型番：岩崎 ELTW21906NPN9																																																																																																																																																																																																															
				事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号 建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹		作成日		設計工番		件 名		区 分		番 号																																																																																																																																																																																																												
				株式会社一級建築士事務所 DEN-A		査図		担当		図面名称				E-11																																																																																																																																																																																																												
								作図		照明器具図1		縮 尺																																																																																																																																																																																																														
										S=N/S																																																																																																																																																																																																																

J	LEDライトバルブ 水銀200W相当																																																																																																																																																																					
2台																																																																																																																																																																						
E39口金 消費電力：53.0W（200V） 参考型番：岩崎 E50102/NSAN9A-0+HEA35 + LE056035HSZ1/2.4-A2																																																																																																																																																																						
W	FLR40形相当2000lm 階段通路誘導灯	X1	LED デュアル非常灯BT付中天井φ200	X2	LED デュアル非常灯BT付中天井φ100	X3	LED デュアル非常灯BT付低天井φ100	Y1	SH1-F BF20-BL +Rプレート	Y2	SH1-F SF21-BL +Rプレート																																																																																																																																																											
1台		15台		3台		2台		2台		1台																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																						
MYシリーズ 黒白色（5000K）Ra85 隠蔽配線誘導灯専用形 100V～242V共用タイプ 段階光調光付 非常用照明器具型式認定番号：LALE-030 誘導灯型式認定番号：3AE-1074 二重ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 Ni-MH蓄電池 光源寿命：40,000時間 光束：2000lm 消費電力：15.2W 消費効率：131.5lm/W 参考型番：三菱 MY-FH420330A/N AHTN		蓄電池内蔵形・LED光源 SEI自己点検機能付き 非常用照明器具型式認定番号：LALE-014 本体：鋼板、亜鉛めっき鋼板 消費電力：1.4W 二重ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 ニッケル水素蓄電池 参考型番：三菱 EL-DB35111B <table><tr><td>φ27 LED998lm</td><td>光束 998 lm</td><td>光束比 100.00 %</td><td>照度率 0.93</td><td>落下高 2.00 m</td><td>照度範囲 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具高さφ(m)</td><td>A1 2.10</td><td>A2 2.40</td><td>A3 2.60</td><td>A4 3.00</td><td>A5 4.00</td><td>A6 5.00</td><td>A7 6.00</td><td>A8 7.00</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 3.6</td><td>A2 6.1</td><td>A3 6.4</td><td>A4 7.0</td><td>A5 8.0</td><td>A6 8.7</td><td>A7 6.5</td><td>A8 0.0</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 11.6</td><td>A2 13.1</td><td>A3 14</td><td>A4 15.7</td><td>A5 19.1</td><td>A6 21.4</td><td>A7 22.8</td><td>A8 15.1</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 8.6</td><td>A2 9.7</td><td>A3 10.4</td><td>A4 11.9</td><td>A5 15.1</td><td>A6 17.8</td><td>A7 19.9</td><td>A8 17.6</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 4.0</td><td>A2 4.5</td><td>A3 4.8</td><td>A4 5.2</td><td>A5 6.0</td><td>A6 6.1</td><td>A7 5.3</td><td>A8 0.0</td></tr></table>		φ27 LED998lm	光束 998 lm	光束比 100.00 %	照度率 0.93	落下高 2.00 m	照度範囲 2.00 lx	器具高さφ(m)	A1 2.10	A2 2.40	A3 2.60	A4 3.00	A5 4.00	A6 5.00	A7 6.00	A8 7.00	器具設置	A1 3.6	A2 6.1	A3 6.4	A4 7.0	A5 8.0	A6 8.7	A7 6.5	A8 0.0	器具設置	A1 11.6	A2 13.1	A3 14	A4 15.7	A5 19.1	A6 21.4	A7 22.8	A8 15.1	器具設置	A1 8.6	A2 9.7	A3 10.4	A4 11.9	A5 15.1	A6 17.8	A7 19.9	A8 17.6	器具設置	A1 4.0	A2 4.5	A3 4.8	A4 5.2	A5 6.0	A6 6.1	A7 5.3	A8 0.0	蓄電池内蔵形・LED光源 SEI自己点検機能付き 非常用照明器具型式認定番号：LALE-014 本体：鋼板、亜鉛めっき鋼板 消費電力：1.4W 二重ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 ニッケル水素蓄電池 参考型番：三菱 EL-DB31111B <table><tr><td>φ27 LED998lm</td><td>光束 998 lm</td><td>光束比 100.00 %</td><td>照度率 0.93</td><td>落下高 2.00 m</td><td>照度範囲 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具高さφ(m)</td><td>A1 2.10</td><td>A2 2.40</td><td>A3 2.60</td><td>A4 3.00</td><td>A5 4.00</td><td>A6 5.00</td><td>A7 6.00</td><td>A8 7.00</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 3.6</td><td>A2 6.1</td><td>A3 6.4</td><td>A4 7.0</td><td>A5 8.0</td><td>A6 8.7</td><td>A7 6.5</td><td>A8 0.0</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 11.6</td><td>A2 13.1</td><td>A3 14</td><td>A4 15.7</td><td>A5 19.1</td><td>A6 21.4</td><td>A7 22.8</td><td>A8 15.1</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 8.6</td><td>A2 9.7</td><td>A3 10.4</td><td>A4 11.9</td><td>A5 15.1</td><td>A6 17.8</td><td>A7 19.9</td><td>A8 17.6</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 4.0</td><td>A2 4.5</td><td>A3 4.8</td><td>A4 5.2</td><td>A5 6.0</td><td>A6 6.1</td><td>A7 5.3</td><td>A8 0.0</td></tr></table>		φ27 LED998lm	光束 998 lm	光束比 100.00 %	照度率 0.93	落下高 2.00 m	照度範囲 2.00 lx	器具高さφ(m)	A1 2.10	A2 2.40	A3 2.60	A4 3.00	A5 4.00	A6 5.00	A7 6.00	A8 7.00	器具設置	A1 3.6	A2 6.1	A3 6.4	A4 7.0	A5 8.0	A6 8.7	A7 6.5	A8 0.0	器具設置	A1 11.6	A2 13.1	A3 14	A4 15.7	A5 19.1	A6 21.4	A7 22.8	A8 15.1	器具設置	A1 8.6	A2 9.7	A3 10.4	A4 11.9	A5 15.1	A6 17.8	A7 19.9	A8 17.6	器具設置	A1 4.0	A2 4.5	A3 4.8	A4 5.2	A5 6.0	A6 6.1	A7 5.3	A8 0.0	蓄電池内蔵形・LED光源 SEI自己点検機能付き 非常用照明器具型式認定番号：LALE-013 本体：鋼板、亜鉛めっき鋼板 消費電力：1.0W 二重ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 ニッケル水素蓄電池 参考型番：三菱 EL-DB21111B <table><tr><td>φ27 LED352lm</td><td>光束 352 lm</td><td>光束比 100.00 %</td><td>照度率 0.93</td><td>落下高 2.00 m</td><td>照度範囲 2.00 lx</td></tr><tr><td>器具高さφ(m)</td><td>A1 2.10</td><td>A2 2.40</td><td>A3 2.60</td><td>A4 3.00</td><td>A5 4.00</td><td>A6 5.00</td><td>A7 6.00</td><td>A8 7.00</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 4.3</td><td>A2 4.7</td><td>A3 4.9</td><td>A4 5.1</td><td>A5 3.4</td><td>A6 0.0</td><td>A7 0.0</td><td>A8 0.0</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 9.3</td><td>A2 10.4</td><td>A3 11</td><td>A4 12.2</td><td>A5 12.9</td><td>A6 10.2</td><td>A7 5.0</td><td>A8 0.0</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 7.2</td><td>A2 8.0</td><td>A3 8.6</td><td>A4 9.6</td><td>A5 11.9</td><td>A6 11.3</td><td>A7 10.8</td><td>A8 9.8</td></tr><tr><td>器具設置</td><td>A1 3.2</td><td>A2 3.4</td><td>A3 3.6</td><td>A4 3.8</td><td>A5 2.5</td><td>A6 0.0</td><td>A7 0.0</td><td>A8 0.0</td></tr></table>		φ27 LED352lm	光束 352 lm	光束比 100.00 %	照度率 0.93	落下高 2.00 m	照度範囲 2.00 lx	器具高さφ(m)	A1 2.10	A2 2.40	A3 2.60	A4 3.00	A5 4.00	A6 5.00	A7 6.00	A8 7.00	器具設置	A1 4.3	A2 4.7	A3 4.9	A4 5.1	A5 3.4	A6 0.0	A7 0.0	A8 0.0	器具設置	A1 9.3	A2 10.4	A3 11	A4 12.2	A5 12.9	A6 10.2	A7 5.0	A8 0.0	器具設置	A1 7.2	A2 8.0	A3 8.6	A4 9.6	A5 11.9	A6 11.3	A7 10.8	A8 9.8	器具設置	A1 3.2	A2 3.4	A3 3.6	A4 3.8	A5 2.5	A6 0.0	A7 0.0	A8 0.0	高輝度誘導灯&セントLED® 壁・天井直付形・市下使用形 本体：プラスチック・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 誘導灯型式認定番号：1AM111-3560 遮断リニューールプレート：ヤブツタ MDYU-D2C32A（天井直付用） ：ヤブツタ MDYU-DBW32A（壁直付用） 参考型番：三菱 KSH20151 1EL+S1-2091S		高輝度誘導灯&セントLED® 壁・天井直付形・市下使用形 本体：プラスチック・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 誘導灯型式認定番号：1AM221-3561 遮断リニューールプレート：ヤブツタ MDYU-D2C32A（天井直付用） ：ヤブツタ MDYU-DBW32A（壁直付用） 参考型番：三菱 KSH20162 1EL+S2-2091L<AR>			
φ27 LED998lm	光束 998 lm	光束比 100.00 %	照度率 0.93	落下高 2.00 m	照度範囲 2.00 lx																																																																																																																																																																	
器具高さφ(m)	A1 2.10	A2 2.40	A3 2.60	A4 3.00	A5 4.00	A6 5.00	A7 6.00	A8 7.00																																																																																																																																																														
器具設置	A1 3.6	A2 6.1	A3 6.4	A4 7.0	A5 8.0	A6 8.7	A7 6.5	A8 0.0																																																																																																																																																														
器具設置	A1 11.6	A2 13.1	A3 14	A4 15.7	A5 19.1	A6 21.4	A7 22.8	A8 15.1																																																																																																																																																														
器具設置	A1 8.6	A2 9.7	A3 10.4	A4 11.9	A5 15.1	A6 17.8	A7 19.9	A8 17.6																																																																																																																																																														
器具設置	A1 4.0	A2 4.5	A3 4.8	A4 5.2	A5 6.0	A6 6.1	A7 5.3	A8 0.0																																																																																																																																																														
φ27 LED998lm	光束 998 lm	光束比 100.00 %	照度率 0.93	落下高 2.00 m	照度範囲 2.00 lx																																																																																																																																																																	
器具高さφ(m)	A1 2.10	A2 2.40	A3 2.60	A4 3.00	A5 4.00	A6 5.00	A7 6.00	A8 7.00																																																																																																																																																														
器具設置	A1 3.6	A2 6.1	A3 6.4	A4 7.0	A5 8.0	A6 8.7	A7 6.5	A8 0.0																																																																																																																																																														
器具設置	A1 11.6	A2 13.1	A3 14	A4 15.7	A5 19.1	A6 21.4	A7 22.8	A8 15.1																																																																																																																																																														
器具設置	A1 8.6	A2 9.7	A3 10.4	A4 11.9	A5 15.1	A6 17.8	A7 19.9	A8 17.6																																																																																																																																																														
器具設置	A1 4.0	A2 4.5	A3 4.8	A4 5.2	A5 6.0	A6 6.1	A7 5.3	A8 0.0																																																																																																																																																														
φ27 LED352lm	光束 352 lm	光束比 100.00 %	照度率 0.93	落下高 2.00 m	照度範囲 2.00 lx																																																																																																																																																																	
器具高さφ(m)	A1 2.10	A2 2.40	A3 2.60	A4 3.00	A5 4.00	A6 5.00	A7 6.00	A8 7.00																																																																																																																																																														
器具設置	A1 4.3	A2 4.7	A3 4.9	A4 5.1	A5 3.4	A6 0.0	A7 0.0	A8 0.0																																																																																																																																																														
器具設置	A1 9.3	A2 10.4	A3 11	A4 12.2	A5 12.9	A6 10.2	A7 5.0	A8 0.0																																																																																																																																																														
器具設置	A1 7.2	A2 8.0	A3 8.6	A4 9.6	A5 11.9	A6 11.3	A7 10.8	A8 9.8																																																																																																																																																														
器具設置	A1 3.2	A2 3.4	A3 3.6	A4 3.8	A5 2.5	A6 0.0	A7 0.0	A8 0.0																																																																																																																																																														
Y3	SH1-F BF20-C +Rプレート																																																																																																																																																																					
2台																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																						
高輝度誘導灯&セントLED® 壁・天井直付形・市下使用形 本体：プラスチック・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 誘導灯型式認定番号：1AS111-3558 遮断リニューールプレート：ヤブツタ MDYU-D2C32A（天井直付用） ：ヤブツタ MDYU-DBW32A（壁直付用） 参考型番：三菱 KSH10151 1EL+S1-1091S																																																																																																																																																																						
										</																																																																																																																																																												



	株式会社一級建築士事務所 DEN-A	事務所登録 株式会社一級建築士事務所(県) 登録 第17554号	作成日	設計工番		三浦市勤労市民センター改修工事		区 分	番 号 E-14
		建築士登録 一級建築士 (大臣) 登録 第170642号 田中 克樹	査図	担当	作図	図面名称 電灯設備 新設 3階、R階平面図	縮 尺 S=1:100		