

令和7年度 三浦市立三崎中学校 学校プール開放管理日誌

■業務内容
 1 機械の操作 2 消毒薬の投入 3 水質検査 4 その他運営管理

管理者
 三崎中学校校長

日付	当日責任者	監視員	受付員
8 月 日			

時間	8:30	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
水温(℃)									
気温(℃)									
天候									
測定者									

残留塩素濃度（3か所で測定）

	1	2	3	測定者
開 場 前				
:				
:				
:				
:				
:				

pH値（3か所で測定）

	1	2	3	測定者
開 場 前				
:				
:				
:				
:				
:				

遊泳人数

時間	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時
大人	男							
	女							
	小計							
	うち65歳以上							
	男							
	女							
小人	小計							
	男							
	女							
合計								

機材類の点検	循環系	
	その他	
備考	プール内清掃	
	その他	

令和7年度 三浦市立三崎中学校 学校プール開放 利用者受付名簿

No.	日 付		なまえ		
	8 月 日 曜日				
区分	□市内在住	□小学以下 □小学生 □中学生		□高校生以上（年代を選択）	
		学校名・園名	学年	□10代 □20代 □30代	
	□市外在住		年生	□40代 □50代 □60～64歳 □65歳以上	
体温	緊急連絡先	確認事項		入場時刻	退場時刻
℃		□ルール □チェックリスト			

令和7年度 三浦市立三崎中学校 学校プール開放 利用者受付名簿

No.	日 付		なまえ		
	8 月 日 曜日				
区分	□市内在住	□小学以下 □小学生 □中学生		□高校生以上（年代を選択）	
		学校名・園名	学年	□10代 □20代 □30代	
	□市外在住		年生	□40代 □50代 □60～64歳 □65歳以上	
体温	緊急連絡先	確認事項		入場時刻	退場時刻
℃		□ルール □チェックリスト			

ルール

+ 禁止事項

- + ガラス類（シュノーケルなど）の持ち込み
- + 飛び込み、潜水行為
- + 水分補給以外の飲食
- + 水中での水分補給
- + 喫煙
- + 体温が37.5℃以上ある方や体調がすぐれない方の入場
- + 酒気帯び、伝染病感染者の入場
- + おむつの取れていないお子様の入水（水遊び用のおむつも不可）
- + 水着やラッシュガード以外を着用しての入水
- + その他の危険行為や危険物の持ち込み

！ 注意事項

- 貴重品は自己管理すること
- 小学生未満のお子様は保護者が一緒に入水すること
- 小学校3年生以下のお子様は保護者が同伴すること
- 時計などのアクセサリー類、メガネは外して入水すること
- 入れ墨やタトゥーはテーピングやラッシュガード等で隠すこと
- ゴミは各自持ち帰ること

◆ その他

- ◆ 浮き輪などの遊泳用具の使用は監視員の指示に従うこと
- ◆ 水温＋気温が65度以上の時は、30分毎に5～10分程度の休憩時間を設けること
- ◆ その他、監視員の指示に従って遊泳すること

以上のルールを守って利用するようにしてください

ルールを守れない方は退場させる場合があります

施設チェックリスト

点検日 令和 年 月 日 ()

時 間 :

点検者

点検箇所	点検内容	異常の有無		異常有の時(対応・報告)
		無	有	
施設全体	プール全体の施設設備の点検			
	プール本体・付属設備等の清掃状況			
機械室	出入り口は、使用以外施錠されているか			
	薬品の保管状況は良好か			
	ろ過機の作動音に異音はないか			
	ろ過機が正常の圧力計に針が動いているか			
	塩素注入機から水漏れがないか(蓋閉め忘れ)			
	塩素注入機への塩素残量は足りているか			
プールサイド	プールサイドに異物や危険物がないか			
	タイル等に怪我を引き起こすような破損、劣化はないか			
給水設備	給水コックが使用時以外閉まっているか			
水質・水温・気温	水量は適切に管理されているか			
	22度に達しているか			
	水温・気温合わせて、50度に達しているか			
	プール水槽内に異物や危険物がないか			
	残留塩素濃度(0.4～1.0mg/L)・PH(5.8～8.6)が基準値内で管理されているか			
	透明度は十分確保できているか(何M先まで見えるか)	M		
排(環)水口	蓋等、吸い込み防止金具等は、ボルト・ネジ等で堅固に固定されているか			
	ボルト・ネジ等に腐敗・変形・欠落がないか			
付帯設備	更衣室やトイレは衛生的かつ安全に整備されているか			
	シャワーや目洗い場設備等が安全に整備、清掃されているか			
	出入り口は、使用時以外施錠はしてあるか			

※各項目につき目視または直接触れるか、もしくは動作確認を実施し、異常の有無をレ点で記録してください。

その他特記