

1 電力供給条件

施 設 名	業種及び用途	非常用 発電設備	契約種別	供給方式	供給電圧 (標準電圧)	計量電圧 (標準電圧)	標準周波数	電気方式	予定契約 電力 (kW)	供給地点特定番号	4-3月予定 使用電力量 (kWh)
初声市民センター	その他 (市民センター)	有 (容量5KVA)	業務用電力	交流3相 3線式	6,000ボルト	6,000ボルト	50ヘルツ	1回線	59	03-1011-2070-6068- 1001-9823	81,200

2 契約電力及び予定使用電力量 (令和8年4月から令和9年3月)

2025 (R7)

2026 (R8)

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
初声市民センター	契約電力 (kW)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	—
	供給電圧 (kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	使用電力量 (kWh)	4,400	4,400	6,400	9,700	9,400	8,200	6,300	4,900	6,100	7,200	7,200	7,000	81,200

※この数値は、過去の実績から予測した電力量であるため、実際使用する電力量の増減はあります。

3 初声市民センター施設月別使用電力量及び最大需要電力量実績表（令和5年度から令和7年9月）

令和5年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	68	68	68	68	68	68	68	68	68	58	58	58	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	17	28	37	58	56	51	35	40	40	48	47	42	—
使用電力量(kWh)	5,010	5,271	7,677	10,050	10,637	9,662	6,664	6,373	7,296	8,175	8,222	8,319	93,356
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

令和6年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	60	60	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	31	31	40	60	58	52	39	31	42	43	47	48	—
使用電力量(kWh)	4,458	4,456	5,709	9,968	9,476	8,166	6,517	4,405	5,660	6,894	6,872	6,563	79,144
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

令和7年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	60	60	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	36	29	45	59	57	54							—
使用電力量(kWh)	4,052	4,040	6,588	9,408	8,968	7,520							40,576
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

※この数値は、あくまで実績であり将来の最大需要電力量を示すものではありません。