

1 電力供給条件

施設名	業種及び用途	非常用 発電設備	契約種別	供給方式	供給電圧 (標準電圧)	計量電圧 (標準電圧)	標準周波数	電気方式	予定契約 電力 (kW)	供給地点特定番号	4-3月予定 使用電力量 (kWh)
三浦市三崎学校給食共同調理場	他3次産業（産業用）	無	高压電力B	交流3相3線式	6,000ボルト	6,000ボルト	50ヘルツ	1回線受電	39	03-1011-2070-6922-0920-0089	89,200
三浦市南下浦浦学校給食共同調理場	他3次産業（産業用）	無	高压電力B	交流3相3線式	6,000ボルト	6,000ボルト	50ヘルツ	1回線受電	29	03-1011-2070-6903-2120-0289	49,000

2 契約電力及び予定使用電力量（令和8年4月から令和9年3月）

2026 (R8)

2027 (R9)

施設名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
三浦市三崎学校給食共同調理場	契約電力(kW)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	—
	供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	使用電力量(kWh)	7,000	7,700	8,100	8,000	6,100	8,400	8,400	7,400	7,100	7,300	7,000	6,700	89,200
三浦市南下浦浦学校給食共同調理場	契約電力(kW)	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	—
	供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	使用電力量(kWh)	3,600	4,300	4,700	4,600	3,000	5,000	4,700	4,100	3,800	3,900	3,800	3,500	49,000

※この数値は、過去の実績から予測した電力量であるため、実際使用する電力量の増減があります。

3 三浦市三崎学校給食共同調理場月別使用電力量及び最大需要電力量実績表(令和5年度から令和7年10月)

令和5年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	35	36	39	39	27	39	39	37	36	37	37	36	—
使用電力量(kWh)	6,763	7,721	8,543	7,644	6,183	8,592	8,203	7,453	6,970	7,329	7,333	6,838	89,572
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

令和6年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	35	37	38	38	29	39	38	36	35	36	37	37	—
使用電力量(kWh)	6,860	7,824	8,115	8,007	6,111	8,410	8,421	7,395	7,059	7,275	6,916	6,791	89,184
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

令和7年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	39	39	39	39	39	38	38	41	41	41	41	41	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	35	37	34	37	30	38	36						—
使用電力量(kWh)	7,198	7,721	8,199	8,129	6,183	8,574	8,291						54,295
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

※この数値は、あくまで実績であり将来の最大需要電力量を示すものではありません。

3 三浦市南下浦学校給食共同調理場月別使用電力量及び最大需要電力量実績表(令和5年度から令和7年10月)

令和5年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	25	26	26	26	16	28	26	27	27	24	27	28	—
使用電力量(kWh)	3,501	4,152	4,737	4,298	3,522	4,948	4,540	4,158	4,152	4,140	3,499	3,107	48,754
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

令和6年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	26	26	28	28	12	28	27	27	26	26	28	27	—
使用電力量(kWh)	3,578	4,467	4,716	4,714	3,164	5,028	4,696	4,134	3,849	3,917	3,792	3,556	49,611
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

令和7年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
契約電力(kW)	28	28	28	29	29	29	29	28	28	28	28	28	—
供給電圧(kV)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
最大需要電力(kW)	26	28	28	29	17	27	27						—
使用電力量(kWh)	3,692	4,244	4,729	4,519	2,909	4,873	4,599						29,565
力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—

※この数値は、あくまで実績であり将来の最大需要電力量を示すものではありません。