

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

松輪配水池系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日									
採 水 日 時		—	4/10 10:08	5/8 10:05	6/12 11:05	7/10 9:54	8/21 10:12	9/11 11:17	10/9 10:03			
*水 温 (℃)	—	—	16.0	19.0	21.1	25.6	28.3	28.9	26.7			
1*一 般 細 菌 (集落数)	1ml中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—			
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—			
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	0.6	—			
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.08	—			
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.1	—			
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—			
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
20*ベ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—	0.14	—			
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—			
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.020	—	—	—	0.029	—			
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—			
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—			
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—	0.04	—			
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.006	—	—	—	0.005	—			
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.011	—			
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—	<0.009	—			
31*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—	<0.008	—			
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.01	—			
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.05	—	—	—	0.06	—			
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.03	—			
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	6.6	—			
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	8.1	8.2	7.5	6.8	7.1	7.1	7.1	7.0			
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	59	—	—	—	62	—			
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	—	120	—			
41*陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	—			
44*非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
45*フ ェ ノ ー ル 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
46*有機物等〔全有機炭素 (TOC) の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6			
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9			
48*臭 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49*臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5			
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA) (mg/ℓ) (PFOS及びPFONAの和として)		0.00005mg/ℓ以下(暫定)	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—			
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3			

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(閉環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。

4 各項目の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

高山配水池系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日									
採 水 日 時		—	4/10 10:25	5/8 10:27	6/12 11:27	7/10 10:15	8/21 10:30	9/11 11:51	10/9 10:21			
*水 温 (℃)	—	—	15. 2	18. 5	21. 0	27. 3	29. 0	28. 7	25. 5			
1*一 般 細 菌 (集落数)	1ml中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—			
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—			
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	0. 6	—			
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.08	—			
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—			
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—			
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
20*ペ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0. 6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—	0.13	—			
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—			
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.018	—	—	—	0.024	—			
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—			
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—			
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—	0.04	—			
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.006	—			
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.009	—			
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—	<0.009	—			
31*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—	<0.008	—			
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.01	—			
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.06	—	—	—	0.05	—			
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.03	—			
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	7.1	—			
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	7.8	7.9	7.0	6.9	7.0	7.6	6.9				
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	58	—	—	63	—				
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	130	—				
41*陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—			
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	—				
44*非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
45*フ ェ ノ ール 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
46*有機物等〔全有機炭素 (TOC) の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6				
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6				
48*臭 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49*臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5				
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA) (mg/ℓ) (PFOS及びPFONAの和として)		0.00005mg/ℓ以下 (暫定)	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—			
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3				

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満 (<000)」と表示した。

4 各項目前の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

ずい道配水池系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日									
採 水 日 時		—	4/10 10:40	5/8 10:41	6/12 11:44	7/10 10:28	8/21 10:43	9/11 12:21	10/9 10:35			
*水 温 (℃)	—	—	15. 2	18. 1	20. 4	25. 6	27. 2	27. 3	25. 0			
1*一 般 細 菌 (集落数)	1ml中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—			
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—			
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	0. 7	—			
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.08	—			
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0. 1	—			
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—			
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
20*ペ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—	0.12	—			
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—			
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.018	—	—	—	0.031	—			
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—			
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—			
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—	0.05	—			
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.006	—			
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.011	—			
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—	<0.009	—			
31*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—	<0.008	—			
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.01	—			
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—			
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.03	—			
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	6.9	—			
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	7.9	8.0	7.0	6.7	6.9	7.9	7.0				
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	59	—	—	61	—				
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	110	—				
41*陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—				
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	—				
44*非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
45*フ ェ ノ ール 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
46*有機物等〔全有機炭素 (TOC) の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5				
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6				
48*臭 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49*臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) (mg/ℓ) (PFOS及びPFOAの和として)		0.00005mg/ℓ以下 (暫定)	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—			
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5				

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(環境計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満 (<000)」と表示した。

4 各項目前の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。

令和7年度 定期（毎月）水質検査結果

小網代配水塔系統

項 目 (単位)		水 質 基 準	採水月日									
採 水 日 時		—	4/10 10:58	5/8 10:53	6/12 11:59	7/10 10:41	8/21 10:55	9/11 12:53	10/9 10:45			
*水 温 (℃)	—	—	14.5	18.0	21.0	27.0	28.0	28.2	25.0			
1*一 般 細 菌 (集落数)	1ml中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2*大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3*カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—			
4*水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—			
5*セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
6*鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
7*ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
8*6 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/ℓ)	Cr ⁶⁺ 値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
9*亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
10*シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/ℓ)	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
11*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/ℓ)	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	0.7	—			
12*フッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.08	—			
13*ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.1	—			
14*四 塩 化 炭 素 (mg/ℓ)	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—			
15*1,4- ジ オ キ サ ン (mg/ℓ)	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
16*シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.004	—			
17*ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
18*テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
19*トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
20*ベ ン ゼ ン (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.001	—			
21*塩 素 酸 (mg/ℓ)	0.6 mg/ℓ以下	—	—	<0.06	—	—	—	0.13	—			
22*ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	—			
23*ク ロ ロ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.017	—	—	—	0.035	—			
24*ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	<0.003	—	—	—	<0.003	—			
25*ジブロモクロロメタン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	—			
26*臭 素 酸 (mg/ℓ)	0.01 mg/ℓ以下	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	—			
27*総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	—	0.05	—			
28*ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.006	—			
29*ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/ℓ)	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.007	—	—	—	0.010	—			
30*ブ ロ モ ホ ル ム (mg/ℓ)	0.09 mg/ℓ以下	—	—	<0.009	—	—	—	<0.009	—			
31*ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/ℓ)	0.08 mg/ℓ以下	—	—	<0.008	—	—	—	<0.008	—			
32*亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.01	—			
33*アルミニウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.05	—	—	—	0.05	—			
34*鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.03	—			
35*銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/ℓ)	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
36*ナトリウム及びその化合物 (mg/ℓ)	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	6.8	—			
37*マンガン及びその化合物 (mg/ℓ)	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.005	—			
38*塩 化 物 イ オ ン (mg/ℓ)	200 mg/ℓ以下	7.8	7.9	7.0	6.7	7.1	7.9	7.0				
39*カルシウム、マグネシウム等〔硬度〕 (mg/ℓ)	300 mg/ℓ以下	—	—	58	—	—	62	—				
40*蒸 発 残 留 物 (mg/ℓ)	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	120	—				
41*陰イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.02	—			
42*ジ エ オ ス ミ ン (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—				
43*2-メチルイソボルネオール (mg/ℓ)	0.00001mg/ℓ以下	—	—	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	—				
44*非イオン界面活性剤 (mg/ℓ)	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.002	—			
45*フ ェ ノ ール 類 (mg/ℓ)	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—			
46*有機物等〔全有機炭素(TOC)の量〕 (mg/ℓ)	3 mg/ℓ以下	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6				
47* p H 値	pH 5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7				
48*臭 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49*臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50*色 度 (度)	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
51*濁 度 (度)	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (mg/ℓ) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA) (mg/ℓ) (PFOS及びPFONAの和として)		0.00005mg/ℓ以下(暫定)	—	—	<0.000005	—	—	<0.000005	—			
*残 留 塩 素 (mg/ℓ)	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5			

※注 1 検査は、平成15年労働厚生省令第101号(平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行)に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関(千葉県計量センター)に依頼し実施した。

2 残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3 定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満(<000)」と表示した。

4 各項目の印について *印は省略「不可」(毎月検査)項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査(4回/年)項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5 +印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6 検査を実施しなかった(省略した)項目については、「—」と表示した。