令和8年度 定期（毎月）水質検査結果　　松輪配水池系統

	項目（単位）	水質基準	採水月日											
	採水日時	－	4/9 10:35	5/12 9:00	6/9 9:00	7/7 9:00	8/4 9:00	9/2 11:20	10/6 9:05					
	*水温（℃）	－	15.3	19.0	22.3	22.7	27.3	28.0	24.0					
1	*一般細菌（集落数）	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	*大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	・カドミウム及びその化合物（mg/ℓ）	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—					
4	・水銀及びその化合物（mg/ℓ）	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—					
5	・セレン及びその化合物（mg/ℓ）	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
6	・鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
7	・ヒ素及びその化合物（mg/ℓ）	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
8	・６価クロム化合物（mg/ℓ）	Cr^{6+}値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
9	・亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/ℓ）	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
11	・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.76	—					
12	・フッ素及びその化合物（mg/ℓ）	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.06	—					
13	・ホウ素及びその化合物（mg/ℓ）	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
14	・四塩化炭素（mg/ℓ）	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—					
15	・1,4-ジオキサン（mg/ℓ）	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
16	・ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
17	・ジクロロメタン（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
18	・テトラクロルエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
19	・トリクロロエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
20	・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（mg/ℓ）	0.00005mg/ℓ以下(暫定)(PFOS及びPFOAの和として)	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—					
21	・ベンゼン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
22	+塩素酸（mg/ℓ）	0.6 mg/ℓ以下	—	—	0.06未満	—	—	0.10	—					
23	+クロロ酢酸（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
24	+クロロホルム（mg/ℓ）	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.0198	—	—	0.0196	—					
25	+ジクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
26	+ジブロモクロロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0027	—	—	0.0028	—					
27	+臭素酸（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
28	+総トリハロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0303	—	—	0.0302	—					
29	+トリクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.005	—	—	0.008	—					
30	+ブロモジクロロメタン（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.0078	—	—	0.0078	—					
31	+ブロモホルム（mg/ℓ）	0.09 mg/ℓ以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—					
32	+ホルムアルデヒド（mg/ℓ）	0.08 mg/ℓ以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—					
33	・亜鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
34	・アルミニウム及びその化合物（mg/ℓ）	Aℓ値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.04	—	—	0.02未満	—					
35	・鉄及びその化合物（mg/ℓ）	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.03未満	—					
36	・銅及びその化合物（mg/ℓ）	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—					
37	・ナトリウム及びその化合物（mg/ℓ）	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	8.3	—					
38	・マンガン及びその化合物（mg/ℓ）	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
39	*塩化物イオン（mg/ℓ）	200 mg/ℓ以下	8.0	7.8	7.6	7.0	7.0	6.9	6.8					
40	・ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等［硬度］（mg/ℓ）	300 mg/ℓ以下	—	—	65.6	—	—	59.9	—					
41	・蒸発残留物（mg/ℓ）	500 mg/ℓ以下	—	—	116	—	—	122	—					
42	・陰イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
43	*ジェオスミン（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—					
44	*2-メチルイソボルネオール（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	—					
45	・非イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
46	・フェノール類（mg/ℓ）	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
47	*有機物等［全有機炭素（TOC）の量］（mg/ℓ）	3 mg/ℓ以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5					
48	*ｐＨ値	pH 5.8以上 8.6以下	7.6	7.9(25℃)	7.9(24℃)	7.7(26℃)	7.8(27℃)	7.9(26℃)	7.3(15℃)					
49	*味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
50	*臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
51	*色度（度）	5 度 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	*濁度（度）	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	*残留塩素（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以上	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3					

※注　1　検査は、平成15年労働厚生省令第101号（平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行）に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関（ユーロフィン太平環境㈱）に依頼し実施した。

2　残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3　定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満（＜000）」と表示した。

4　各項目前の印について *印は省略「不可」（毎月検査）項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査（4回/年）項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5　+印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6　検査を実施しなかった（省略した）項目については、「ー」と表示した。

令和8年度 定期（毎月）水質検査結果　　高山配水池系統

	項目（単位）	水質基準	採水月日											
	採水日時	－	4/9 10:15	5/12 9:30	6/9 9:35	7/7 9:25	8/4 9:40	9/2 13:05	10/6 9:30					
	*水温（℃）	－	16.0	19.8	22.8	23.1	27.5	27.6	23.5					
1	*一般細菌（集落数	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	*大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	・カドミウム及びその化合物（mg/ℓ）	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—					
4	・水銀及びその化合物（mg/ℓ）	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—					
5	・セレン及びその化合物（mg/ℓ）	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
6	・鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
7	・ヒ素及びその化合物（mg/ℓ）	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
8	・６価クロム化合物（mg/ℓ）	Cr^{6+}値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
9	・亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/ℓ）	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
11	・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.77	—					
12	・フッ素及びその化合物（mg/ℓ）	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.05	—					
13	・ホウ素及びその化合物（mg/ℓ）	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
14	・四塩化炭素（mg/ℓ）	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—					
15	・1,4-ジオキサン（mg/ℓ）	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
16	・ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
17	・ジクロロメタン（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
18	・テトラクロルエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
19	・トリクロロエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
20	・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（mg/ℓ）	0.00005mg/ℓ以下(暫定)(PFOS及びPFOAの和として)	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—					
21	・ベンゼン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
22	+塩素酸（mg/ℓ）	0.6 mg/ℓ以下	—	—	0.06未満	—	—	0.07	—					
23	+クロロ酢酸（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
24	+クロロホルム（mg/ℓ）	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.0196	—	—	0.0199	—					
25	+ジクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
26	+ジブロモクロロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0015	—	—	0.0031	—					
27	+臭素酸（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
28	+総トリハロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0268	—	—	0.0313	—					
29	+トリクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.009	—	—	0.009	—					
30	+ブロモジクロロメタン（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.0057	—	—	0.0083	—					
31	+ブロモホルム（mg/ℓ）	0.09 mg/ℓ以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—					
32	+ホルムアルデヒド（mg/ℓ）	0.08 mg/ℓ以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—					
33	・亜鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
34	・アルミニウム及びその化合物（mg/ℓ）	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—					
35	・鉄及びその化合物（mg/ℓ）	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.03未満	—					
36	・銅及びその化合物（mg/ℓ）	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—					
37	・ナトリウム及びその化合物（mg/ℓ）	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	8.1	—					
38	・マンガン及びその化合物（mg/ℓ）	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
39	*塩化物イオン（mg/ℓ）	200 mg/ℓ以下	8.3	7.3	7.0	6.8	6.9	6.8	7.7					
40	・ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等［硬度］（mg/ℓ）	300 mg/ℓ以下	—	—	59.4	—	—	59.4	—					
41	・蒸発残留物（mg/ℓ）	500 mg/ℓ以下	—	—	125	—	—	122	—					
42	・陰イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
43	*ジェオスミン（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	—					
44	*2-メチルイソボルネオール（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	—					
45	・非イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
46	・フェノール類（mg/ℓ）	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
47	*有機物等［全有機炭素（TOC）の量］（mg/ℓ）	3 mg/ℓ以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4					
48	*ｐＨ値	pH 5.8以上 8.6以下	7.4	7.7(25℃)	7.5(24℃)	7.6(26℃)	7.5(27℃)	7.8(25℃)	7.4(16℃)					
49	*味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
50	*臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
51	*色度（度）	5 度 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	*濁度（度）	2 度 以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	*残留塩素（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4					

※注　1　検査は、平成15年労働厚生省令第101号（平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行）に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関（ユーロフィン太平環境㈱）に依頼し実施した。

2　残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3　定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満（＜000）」と表示した。

4　各項目前の印について *印は省略「不可」（毎月検査）項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査（4回/年）項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5　+印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6　検査を実施しなかった（省略した）項目については、「ー」と表示した。

令和8年度 定期（毎月）水質検査結果　　ずい道配水池系統

	項目（単位）	水質基準	採水月日											
	採水日時	－	4/9 9:55	5/12 10:00	6/9 10:05	7/7 9:45	8/4 10:00	9/2 13:40	10/6 9:50					
	*水温（℃）	－	15.0	19.0	21.4	22.4	27.5	27.1	22.5					
1	*一般細菌（集落数）	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	*大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	・カドミウム及びその化合物（mg/ℓ）	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—					
4	・水銀及びその化合物（mg/ℓ）	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—					
5	・セレン及びその化合物（mg/ℓ）	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
6	・鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
7	・ヒ素及びその化合物（mg/ℓ）	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
8	・６価クロム化合物（mg/ℓ）	Cr^{6+}値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
9	・亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/ℓ）	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
11	・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.79	—					
12	・フッ素及びその化合物（mg/ℓ）	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.05	—					
13	・ホウ素及びその化合物（mg/ℓ）	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
14	・四塩化炭素（mg/ℓ）	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—					
15	・1,4-ジオキサン（mg/ℓ）	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
16	・ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
17	・ジクロロメタン（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
18	・テトラクロルエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
19	・トリクロロエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
20	・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（mg/ℓ）	0.00005mg/ℓ以下(暫定)(PFOS及びPFOAの和として)	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—					
21	・ベンゼン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
22	+塩素酸（mg/ℓ）	0.6 mg/ℓ以下	—	—	0.06未満	—	—	0.08	—					
23	+クロロ酢酸（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
24	+クロロホルム（mg/ℓ）	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.0179	—	—	0.0106	—					
25	+ジクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.002	—	—	0.004	—					
26	+ジブロモクロロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0011	—	—	0.0021	—					
27	+臭素酸（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
28	+総トリハロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0238	—	—	0.0180	—					
29	+トリクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.009	—	—	0.008	—					
30	+ブロモジクロロメタン（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.0048	—	—	0.0053	—					
31	+ブロモホルム（mg/ℓ）	0.09 mg/ℓ以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—					
32	+ホルムアルデヒド（mg/ℓ）	0.08 mg/ℓ以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—					
33	・亜鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
34	・アルミニウム及びその化合物（mg/ℓ）	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—					
35	・鉄及びその化合物（mg/ℓ）	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.03未満	—					
36	・銅及びその化合物（mg/ℓ）	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—					
37	・ナトリウム及びその化合物（mg/ℓ）	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	8.2	—					
38	・マンガン及びその化合物（mg/ℓ）	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
39	*塩化物イオン（mg/ℓ）	200 mg/ℓ以下	8.2	7.2	7.3	6.6	6.8	6.7	7.5					
40	・ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等［硬度］（mg/ℓ）	300 mg/ℓ以下	—	—	56.6	—	—	59.7	—					
41	・蒸発残留物（mg/ℓ）	500 mg/ℓ以下	—	—	120	—	—	125	—					
42	・陰イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
43	*ジェオスミン（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	—					
44	*2-メチルイソボルネオール（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	—					
45	・非イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
46	・フェノール類（mg/ℓ）	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
47	*有機物等［全有機炭素（TOC）の量］（mg/ℓ）	3 mg/ℓ以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4					
48	*ｐＨ値	pH 5.8以上 8.6以下	7.5	7.7(25℃)	7.5(24℃)	7.5(26℃)	7.5(27℃)	7.8(25℃)	7.4(16℃)					
49	*味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
50	*臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
51	*色度（度）	5 度 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	*濁度（度）	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	*残留塩素（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以上	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4					

※注　1　検査は、平成15年労働厚生省令第101号（平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行）に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関（ユーロフィン太平環境㈱）に依頼し実施した。

2　残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3　定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満（＜000）」と表示した。

4　各項目前の印について *印は省略「不可」（毎月検査）項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査（4回/年）項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5　+印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6　検査を実施しなかった（省略した）項目については、「ー」と表示した。

令和8年度 定期（毎月）水質検査結果　　小網代配水塔系統

	項目（単位）	水質基準	採水月日											
	採水日時	－	4/9 9:35	5/12 10:15	6/9 10:35	7/7 10:15	8/4 10:30	9/2 14:20	10/6 10:15					
	*水温（℃）	－	14.5	20.0	21.7	23.4	27.0	27.0	22.7					
1	*一般細菌（集落数）	1mℓ中 100 集落以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	*大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	・カドミウム及びその化合物（mg/ℓ）	Cd値 0.003 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—					
4	・水銀及びその化合物（mg/ℓ）	Hg値 0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—					
5	・セレン及びその化合物（mg/ℓ）	Se値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
6	・鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Pb値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
7	・ヒ素及びその化合物（mg/ℓ）	As値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
8	・６価クロム化合物（mg/ℓ）	Cr^{6+}値 0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
9	・亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/ℓ）	CN値 0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
11	・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/ℓ）	10 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.78	—					
12	・フッ素及びその化合物（mg/ℓ）	F値 0.8 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.05	—					
13	・ホウ素及びその化合物（mg/ℓ）	B値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
14	・四塩化炭素（mg/ℓ）	0.002 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—					
15	・1,4-ジオキサン（mg/ℓ）	0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
16	・ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン（mg/ℓ）	0.04 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
17	・ジクロロメタン（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
18	・テトラクロルエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
19	・トリクロロエチレン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
20	・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（mg/ℓ）	0.00005mg/ℓ以下(暫定)(PFOS及びPFOAの和として)	—	—	0.000005未満	—	—	0.000005未満	—					
21	・ベンゼン（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
22	+塩素酸（mg/ℓ）	0.6 mg/ℓ以下	—	—	0.06未満	—	—	0.07	—					
23	+クロロ酢酸（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
24	+クロロホルム（mg/ℓ）	0.06 mg/ℓ以下	—	—	0.0178	—	—	0.0153	—					
25	+ジクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.002未満	—	—	0.004	—					
26	+ジブロモクロロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0012	—	—	0.0029	—					
27	+臭素酸（mg/ℓ）	0.01 mg/ℓ以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
28	+総トリハロメタン（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以下	—	—	0.0240	—	—	0.0253	—					
29	+トリクロロ酢酸（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.008	—	—	0.008	—					
30	+ブロモジクロロメタン（mg/ℓ）	0.03 mg/ℓ以下	—	—	0.0050	—	—	0.0072	—					
31	+ブロモホルム（mg/ℓ）	0.09 mg/ℓ以下	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—					
32	+ホルムアルデヒド（mg/ℓ）	0.08 mg/ℓ以下	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—					
33	・亜鉛及びその化合物（mg/ℓ）	Zn値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005	—					
34	・アルミニウム及びその化合物（mg/ℓ）	Al値 0.2 mg/ℓ以下	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—					
35	・鉄及びその化合物（mg/ℓ）	Fe値 0.3 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.03未満	—					
36	・銅及びその化合物（mg/ℓ）	Cu値 1.0 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—					
37	・ナトリウム及びその化合物（mg/ℓ）	Na値 200 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	8.1	—					
38	・マンガン及びその化合物（mg/ℓ）	Mn値0.05 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
39	*塩化物イオン（mg/ℓ）	200 mg/ℓ以下	8.5	7.2	7.1	6.6	6.8	6.7	7.4					
40	・ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等［硬度］（mg/ℓ）	300 mg/ℓ以下	—	—	57.4	—	—	60.4	—					
41	・蒸発残留物（mg/ℓ）	500 mg/ℓ以下	—	—	117	—	—	122	—					
42	・陰イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.2 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
43	*ジェオスミン（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	—					
44	*2-メチルイソボルネオール（mg/ℓ）	0.00001mg/ℓ以下	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	—					
45	・非イオン界面活性剤（mg/ℓ）	0.02 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
46	・フェノール類（mg/ℓ）	0.005 mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
47	*有機物等［全有機炭素（TOC）の量］（mg/ℓ）	3 mg/ℓ以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4					
48	*ｐＨ値	pH 5.8以上 8.6以下	7.4	7.7(25℃)	7.6(24℃)	7.6(26℃)	7.6(27℃)	7.8(26℃)	7.4(15℃)					
49	*味	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
50	*臭気	異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない					
51	*色度（度）	5 度 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	*濁度（度）	2 度 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	*残留塩素（mg/ℓ）	0.1 mg/ℓ以上	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5					

※注　1　検査は、平成15年労働厚生省令第101号（平成15年5月30日公布、平成16年4月1日施行）に基づく水質基準の検査項目について厚生労働大臣の指定機関（ユーロフィン太平環境㈱）に依頼し実施した。

2　残留塩素については、水質管理指標として県の指導追加項目として行った。

3　定量限界を下回る場合は、定量限界を数値で示し「000未満（＜000）」と表示した。

4　各項目前の印について *印は省略「不可」（毎月検査）項目、それ以外は概ね3ヶ月に1回の検査（4回/年）項目、ただし・印については過去の結果によって1～3年に1回まで省略可能な項目。

5　+印項目は、検体が原水の場合、検査を実施しなくて良い項目。

6　検査を実施しなかった（省略した）項目については、「ー」と表示した。